

Santo Domingo, D.N.  
17 de junio del 2019.-

Señores:  
JUNTA CENTRAL ELECTOIRAL (JCE)  
CIUDAD

**ATT.: Comité de Compras y Contrataciones de la JCE.**  
**REF. JCE-CCC-LPN-03-2019**

Dando respuesta a su comunicación d/f 14 de junio del presente año, en la que nos solicitan la susanación de los documentos y detalles técnicos que se detallan más abajo,

Declaración Jurada Notariada  
Estado Financiero 2018 Firmado por el CPA  
Capacidad del Tanque de combustible  
Nivel de ruido (Cantidad de Decibeles)  
Revoluciones del motor (RPM)

**CERTIFICAMOS:**


Que estamos adjuntando la Declaración Jurada Notariada y los Estados Financieros 2018 Firmados por el CPA,

La Capacidad del Tanque de combustible es de 66 litros (17.46 Gl.)  
El Nivel de Ruido (Cantidad de Decibeles) a un (1) metro (3 pies) 86 dBA, a 7 metros (23 pies) 74 dBA y a 15 metros (50 pies) 68 dBA.  
Y la Revolución del motor (RPM) es de 1800

Con estos datos esperamos cumplir con los requerimientos exigidos,

Sin más por el momento, se despide,

Muy Atentamente



**HIPOLITO TEJADA**  
Coordinador Equipos TMD

