



**Junta Central Electoral**

Garantía de Identidad y Democracia

Recibido  
28/5/2019  
10:33 am  
*[Handwritten signature]*



**Unidad de Remodelación y Adecuación de Oficinas del Estado Civil**

Santo Domingo D. N.,  
25 de Mayo del 2019.-

Al : Lic. Leonardo García,  
Coordinador del Comité de Compras y Contrataciones, JCE.

Asunto : Remisión de Informe sobre propuesta de ofertas de 40  
Generadores de 20 Kw y 20 Kva.

Anexo: : -Cuadro de Especificaciones técnicas.  
-Informe Técnico

Cortésmente, nos dirigimos a usted con la finalidad de **enviarle el informe técnico** de las propuestas que nos enviara para fines de evaluación para la adquisición de 40 Unidades de Generadores Eléctricos para uso en las actividades de la Junta Central Electoral y que fueron presentadas Por :

- ELECTROM S.A.
- SAN MIGUEL & , CIA. S.R.L.
- CAMUSAT REP. DOM. S.R.L.
- TECNOMAQUINARIA DIESEL, S.R.L.
- EQUIMAX, S.A.
- PG COMERCIAL, S.R.L.
- TECNICARIBE DOMINICANA, S.A.
- SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS S.R.L.
- IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, (IMCA), S.A.
- MERKAPARTS, S.R.L.
- PRAMAC CARIBE, S.R.L.

Es bueno precisar que la evaluación fue hecha tomando en cuenta los requerimientos presentados por el Encargado de Servicios Eléctricos, de esta Junta Central Electoral, por lo que fueron revisadas todas las propuestas presentadas, para proceder a realizar el informe técnico del anexo.

Atentamente,

*[Handwritten signature of Roberto Colon]*

Arq. Roberto Colon  
Encargado Interino



*[Handwritten signature of Radhames Reynoso]*

Ing. Elect., Radhames Reynoso  
Miembro



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

**Unidad de Remodelación y Adecuación de Oficinas del Estado Civil**

Santo Domingo D. N.,  
25 de Mayo del 2019

### INFORME TECNICO

PARA LA ADQUISICION DE 40 UNIDADES DE PLANTAS DE EMERGENCIA  
SEGUN LICITACION No. JCE-CCC-LPN-03-2019

EMPRESA	CONCLUSIONES
ELECTROM	Cumple con todas las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.
SAN MIGUEL	Cumple con todas las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.
CAMUSAT	No cumple con esta especificación técnica = El Factor de potencia requerido es = F.P =1. y el equipo que ofrece tiene un factor de potencia de 0.8 -Además no especifica : La capacidad del tanque de combustible, ni el tiempo de entrega. Con las demás características técnicas cumple
TECNO MAQUINARIAS	No especifica: Las revoluciones del Motor, (RPM), ni la capacidad del tanque de combustible, tampoco el Nivel de ruido del equipo, ni el tiempo de entrega. Con las demás características técnicas cumple
EQUIMAX	No cumple con esta especificación técnica = El Factor de potencia requerido es = F.P =1. y el equipo que ofrece tiene un factor de potencia de 0.8 -Además, no especifica : La capacidad del tanque de combustible, ni el Nivel de ruido del equipo. Con las demás características técnicas cumple
P.G. COMERCIAL	No cumple con esta especificación técnica = El Factor de potencia requerido es = F.P =1. y el equipo que ofrece tiene un factor de potencia de 0.8 -Además, no especifica : La capacidad del tanque de combustible. Con las demás características técnicas cumple
TECNICARIBE	No especifica: el tiempo de entrega. Con las demás características técnicas cumple
SOLANO LORA S.	No especifica: el tiempo de entrega. Con las demás características técnicas cumple
IMCA	No especifica : La capacidad del tanque de combustible, Con las demás características técnicas cumple
MERKAPART	Cumple con todas las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.
PRAMAC	No especifica : El Nivel de ruido del equipo, ni el tiempo de entrega. Con las demás características técnicas cumple

Radhames Reynoso M.  
Ing. Eléctrico Supervisor



**Junta Central Electoral**

Garantía de Identidad y Democracia

**Unidad de Remodelación y Adecuación de Oficialías del Estado Civil**

25 de Mayo del 2019.-

**CUADRO COMPARATIVO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

COMPAÑIAS	KW-KVA	FASE	MOTOR	GENERADOR	RPM	F.P	Tanque Hora-75%	Decibeles A-7M	Garantía	BRK	Entrega
ELECTROM	20-20	Monofásica	Kohler	John Deere	1800	1	15	68	2 años 2000 H	si	13-Inmediata 27-a 15 días
SAN MIGUEL	21-21	Monofásica	Perkins	Stamford	1800	1	10	67	2 años 2000 H	si	20 a 35 días 20-a 60 días
CAMUSAT	17.6-22	Monofásica	Deutz	Synchronous	1800	0.8	N/especifica	64	2 años 1000 H	NO	No especifica
TECNOMAQUINARIAS	20-20	Monofásica	Perkins	Leroy somer	N/especifica	1	N/especifica	N/especifica	1 año	si	No especifica
EQUIMAX	20.4-26.5	Monofásica	Perkins	Mecc Alte	1800	0.8	N/especifica	N/especifica	2 años 1500 H	si	12 semanas
PG COMERCIAL	22-22	Monofásica	Cumming	Stamford	1800	0.8	N/especifica	75	2 años 2000 H	si	3 meses
TECNICARIBE	20-20	Monofásica	Cumming	Stamford	1800	1	21	65	1 año	si	No especifica
SOLANO LORA S.	20-20	Monofásica	Perkins	Stamford	1800	1	15.7	83	4 años 2000 H	si	No especifica
IMCA	19.4-19.4	Monofásica	Caterpillar	Caterpillar	1800	1	N/especifica	67	2 años 2000 H		11 a 16 Semanas
MERKAPART	22-22	Monofásica	Cumming	Stamford	1800	1	33	60	3 años 3000 H	si	45 días
PRAMAC	20-20	Monofásica	Perkins	Mecc Alte	1800	1	15.18	N/especifica	2 años 2000 H	si	No especifica

Ing. Elect. Radhames Reynoso M.

Av. Gregorio Luperón esq. Calle D, Zona Industrial de Herrera  
Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809-531-1145  
www.jce.gob.do