

Evaluación, Cuadro Comparativo Sistema Contra Incendios Nave Colinas

Especificaciones Técnicas JCE	De Soto Trading		Toribio Mones		INPROTEC		Pemica	
Ítem 1								
Modulo Firelite 9600UDLS	No cumple	✘	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
Baterias 12 V. 7 Amp.	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
Detectores Firelite SD355	N/E	✘	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
Estacion Manual BG-12 LXSP	N/E	✘	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
Sirena con luz estrobos. P2R	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
SLC -2LS modulo de expansión	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
Cable 18/2 contra incendio	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
Instalacion	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
Materiales	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
Condiciones	A		B		C		C	
Garantia	12 meses		12 meses		12 Meses		12 meses	✓
Tiempo de entrega	20 dias		15 a 30 dias lab.		N/E		28 a 42 dias	✓
Observaciones								
N/E es: no especificado	No esta la marca y modelo especificado							