

Relacion de Pruebas De Transformador Reconstruidos.

Valores Nominales	Tension: Sec 120-208	
Fabrica: Altec	Fase/tipo: TIPO PAD MOUNTED	
Serial 5973	Frecuencia 60HZ	
Potencia: 500	Fecha de Fabricacion.	10% REGULACION
Tension Primaria: 7200	1/28/2022	
Resistencia de Aislamiento	AT Contra BT y Tierra	
5000	30Seg. 5	60Seg 6
5000	AT Contra BT	
	25 seg 5	30seg 5.5
1000	BT Contra AT Y Tierra	
	30Seg. 4	60Seg 5
Relacion de Transformacion		
Relacion de Transformacion :	Polaridad ADD	
Posicion	Relacion de Transformacion(N1 N2)	
1***** 500/4.1		
2***** 480/4.0	Detalles Cosntructivos	
3***** 460/3.8	Bornas Primarias 3	Cinta de Conbre (Tanque)
4***** 440/3.6	Soporte Pararrayos	Perno de Tierra 1
5***** 420/3.5	Cinta de Cobre (Soporte)	
Tension Aplicada	Voltios V	Io (A)
	120	0.70
		Po (w)
		368
Ensayos de Corto Circuito	Perdidas	
vcc: 132	Perdidas Medidas (w)	Perdidas Medidas a 85°
lcc1 : 10.9	1290	
lcc2 :		
IMP: 2.4		

