



RECIBIDO
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

15 FEB 2023

HORA

FIRMA

3:18 P.M.

Kiana Feliz

SENo.0185-2023

13 de febrero de 2023

Sra. Elizabeth Amaro Camilo
Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones
Junta Central Electoral
Su Despacho


: **Ramón A. Mueses**
Director de Infraestructura Física



Vía

Distinguida Licenciada:

Por medio de la presente, en atención a la **comunicación CCC-054/2023**, suscrita por la **Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones**, donde nos remite las **veintitrés (23) propuestas para la adquisición de materiales de iluminación**, las cuales serán utilizados en las labores de electricidad que realizan en esta **Sede central y sus dependencias**.

No.	Oferentes	Lámparas 2x4	Lámparas 2x2	Reflectores 100W	Reflectores 150W	Tubos 9W	Tubos 18W	¿Por qué?
1.-	Sivinox	√	√	√	√	√	√	
2.-	Hidamar	√	√	√	√	√	√	
3.-	Torclow	√	√	√	√	√	√	
4.-	K Supplies	√	√	√	√	√	√	
5.-	Dos-García	√	√	√	√	√	√	
6.-	Gilgami Group	√	√	√	√	X	X	Conexión de los tubos de 9W y 18W, por un lado, Nota: debe de ser por los dos lados la conexión.
7.-	Mercantil Rami	√	√	√	√	√	√	
8.-	FL&M Comercial	√	√	√	√	X	X	La conexión de los tubos es de un solo lado, para un tipo de lámpara en específico y no tenemos de este tipo de lámpara en la institución.
9.-	Proyecto Tomca	√	√	√	√	X	√	No se identifica la conexión, ni el tipo de Frost, en los tubos de 9W.



RECIBIDO
SERVICIOS ELÉCTRICOS

Por Romeo Cordes
Hora 2:49 p.m. / 15/02/23

Adquisición de iluminación



División de Servicios Eléctricos

10.-	lape Dominicana	√	√	√	√	X	X	La conexión de los tubos es de un solo lado, para un tipo de lámpara en específico y no tenemos de este tipo de lámpara en la institución.
11.-	Mundo Industrial	√	√	√	√	√	√	
12.-	Gedco Inversuply	√	√	√	√	√	√	
13.-	Inversiones Inogar	√	√	√	√	√	√	
14.-	Panabee Enterprises	√	√	√	√	X	X	Tubos clear (9W y 18W), no tienen la conexión. Nota: deben de ser Frost y la conexión de los dos lados.
15.-	LGM Sala De Ventas	No	√	√	No	No	√	
16.-	Distribuidora Prisma	√	√	√	√	√	√	
17.-	RIF Investment Group	√	√	√	√	√	√	
18.-	Puntual Soluciones KSP	√	√	√	√	√	√	
19.-	Eliás Electric & Lighting	√	√	√	√	√	√	
20.-	Antonion P. Hache & Co.	√	√	√	√	√	√	
21.-	Soldier Electronic Security	√	√	√	√	√	X	Tubos de 18W, clear, Nota: debe ser Frost y la conexión por los dos lados.
22.-	Suplidores Industriales Mella	√	√	√	√	√	√	
23.-	Tecnofijaciones De Dominicana	X	X	X	X	X	X	No tienen especificaciones de los IP, Lúmenes, tipos y la conexión



En espera de cumplir con su requerimiento, le saluda

Atentamente,

José Osvaldo Moreno
15/02/2023

Ing. José Osvaldo Moreno

Encargado Interino de Servicios Eléctricos
Encargado Regional Santo Domingo

JOM/pc
SENo.0185-2023



Cumple=✓

¿No cumple=X, el por qué?

No ofertó=No