Conservación de Infraestructuras y Equipos
Santo Domingo, D.N. 30 de octubre de 2025

CIE-R No.0101/25

JCE
RECIBIDO
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
31 OCT 2025
HORA 2:36 Pm
FIRMA Lola Vallejo

Señor
Luis A. Mora Guzmán,
Presidente del Comité de Compras y Contrataciones
Junta Central Electoral
Su Despacho

Vía : **Sr. Ramón A. Mueses Estrada**
Director de Infraestructura Física

Asunto : Remisión comunicación CCC-JCE-351/2025

Distinguido Señor:

En atención a la **comunicación CCC-JCE-351/2025**, suscrita por el presidente del Comité de Compras y Contrataciones, donde nos remite **tres (3) propuestas para la adquisición de una (1) planta eléctrica de 200KW,** la cual será instalada en Sala de Máquinas, en esta Sede Central, tenemos a bien remitirle el resultado de nuestra evaluación de dichas propuestas.

Empresa	Cumple	No cumple	Incumplimiento
Electrom		/	• Arranque eléctrico de 24V. • Tanque de combustible 140 gls.
Solano Lora Soluciones Diversas, SRL		/	FP (factor de potencia) 0.8
Ingsoleca (Ingeniería y Soluciones Electromecánicas)		/	• KW es de 192, está por debajo. • Tanque de combustible 130 gls. • FP (factor de potencia) 0.8

Nota: en virtud de que ningunas cumplen, se procederá a reformular las características.

Atentamente,

Ing. José Osvaldo Moreno Espinal
Conservación de Infraestructuras y Equipos
CIE-R/JOME/pc

Anexo: Copia comunicación CCC-JCE-351/2025