



REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**JCE-CCC-157-2026**

Santo Domingo, D.N.,  
6 de mayo, 2026.

A los : Inscritos en la Licitación Pública Nacional Referencia:  
JCE-CCC-LPN-2026-0004, destinada a la adquisición de  
distintos tipos de generadores eléctricos.

Asunto : Respuestas.

Actuando en nombre y representación del Comité de Compras y Contrataciones, en atención a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones sobre respuestas, aclaraciones y enmiendas, tenemos a bien responder lo siguiente:

1) ¿La planta solicitada en el ítem 3 indica que es de 200 kw, monofásica, es correcto? Favor confirmar.

**Respuesta:** *Sí, es correcto.*

2) ¿Los tanques de combustible de 100 galones en todos los equipos, deben ser integrados en el chasis/generador, o pueden ser suplidos independientes directo al motor?

**Respuesta:** *Deben ser integrados.*

3) ¿Los generadores solicitados de 40 kw, pueden ser suplidos por uno de 44 kw?

**Respuesta:** *Sí.*

4) ¿Los generadores solicitados de 60 kw, pueden ser suplidos por uno de 64 kw?

**Respuesta:** *Sí.*

**NOTA:**

Les recordamos que el plazo para realizar preguntas venció en fecha 29/4/2026.

Atentamente,

  
**NEFTALÍ PARRA SANTANA**  
Coordinador Interino



NPS/vd.-