



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÁMARA ADMINISTRATIVA

| | |
|---------------------------------|----------------|
| JUNTA CENTRAL ELECTORAL | |
| COMISION DE LICITACIONES | |
| CORRESPONDENCIA RECIBIDA | |
| FECHA | 03/12/08 |
| HORA | 9:00 am |
| FIRMA | <i>[Firma]</i> |

ACTA NÚMERO 326/2008.-

**ACTA DE SESIÓN DE LA CÁMARA ADMINISTRATIVA
CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2008**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día veintiocho (28) del mes de noviembre del año dos mil ocho (2008), siendo las ocho horas y cinco minutos de la noche (8:05 p. m.), la Cámara Administrativa de esta Junta Central Electoral se reunió en su local de la Avenida 27 de Febrero esquina Luperón, con la asistencia de los señores Magistrados **DR. ROBERTO ROSARIO MÁRQUEZ**, en su calidad de Presidente; **DR. CÉSAR FRANCISCO FÉLIZ FÉLIZ**, Miembro; **DR. JOSÉ ÁNGEL AQUINO RODRÍGUEZ**, Miembro; asistidos por la **DRA. FLOR ALBA SANZ GALAY**, Secretaria; para tratar la siguiente agenda:

- I. CONOCIMIENTO DEL ACTA DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL No. 098/2008 DE FECHA 28-11-08, relativo a la compra de un (1) transformador de 225 KVA, 3 fases, 12.5/7.2 KV-208 y sus materiales.-

Comprobada la asistencia de todos los Miembros de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, su Presidente declaró abierta la Sesión.

DESARROLLO:

I. ACTA DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL.

El Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Cámara Administrativa, inició la sesión, la cual tiene como único punto de agenda el conocimiento del Acta de la Comisión de Licitaciones de la Junta Central Electoral No. 098/2008 de fecha 28 de noviembre del 2008. Acto seguido, los Magistrados Dr. César Francisco Félix Félix y el Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, procedieron a exponer sus puntos de vistas sobre el tema.

Luego de un intercambio de impresiones entre los Miembros de la Cámara Administrativa, y dando cumplimiento a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Concesiones, con Modificaciones de la Ley 449-06, vista el Acta de la Comisión de Licitaciones, que copiada textualmente expresa lo siguiente:

"ACTA DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES No. 098-2008. En la oficina de la Comisión de Licitaciones, sito en la Av. 27 de Febrero Esq. Av. Gregorio Luperón, siendo las cuatro de la tarde (4:00 p. m.) del día veintiocho (28) del mes de noviembre, del año dos mil ocho (2008) se reunieron los miembros de la referida Comisión, señores: **DR. PEDRO VICTOR GONZALEZ**, Presidente, **DR. LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ**, **DRA. ZAIDA MEDINA SANCHEZ**, Miembro y el **LIC. LEONARDO GARCIA**, Miembro-Secretario, todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el Presidente de la misma.

El presidente de la Comisión de Licitaciones, **DR. PEDRO VICTOR GONZALEZ**, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que esta reunión había sido convocada para conocer y decidir sobre la siguiente:

AGENDA

- a) Conocimiento del Expediente No. 4800, relativo a la compra de UN (1) **TRANSFORMADOR DE 225 KVA, 3 FASES, 12.5/7.2 KV-208 Y SUS MATERIALES**, a ser utilizadazos en la adecuación del edificio donde funcionará la Unidad Especializada de Declaraciones Tardías.
- b) Tratar cualquier otro asunto de interés.

El Presidente informó, que la institución tenía que abocarse a la programación y ejecución de las compras, conforme a la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificación contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de Diciembre del dos mil seis (2006) y al manual de procedimiento de la Junta Central Electoral.

VISTA: La comunicación S/N, fechada el 27 de noviembre del año 2008, a la firma del Lic. Jorge Valdez, Enc. de la División de Compras y Suministro, en la que remite a la Comisión de Licitaciones, el expediente relativo a la compra de un (1) transformador de 225 KVA., 3 fases, 12.5/7.2 KV-208 y sus materiales, a ser utilizadazos en el edificio donde funcionará la unidad especializada de declaraciones tardías.

VISTO: La copia del oficio OCA No.6902/08 de fecha 18 del mes de noviembre del año 2008, a la firma del Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Cámara Administrativa, dirigido a la Lic. Cinthia M. Pellicce, Directora General Administrativa, en la que le informa que en sesión de fecha 30 de agosto del 2008 (Acta No. 315/2008), resolvió entre otros asuntos, aprobar el 2do. Presupuesto para la adecuación del edificio donde funcionará la Unidad Especializada de Declaraciones Tardías. (El original se encuentra en la Dirección General Administrativa, según nota de la División de Compras).

VISTO: La copia del Oficio S/N de fecha 8 del mes de octubre del año 2008, a la firma del Ing. Luís E. Dionisio y el Arq. Danilo Minaya, Encargado del Departamento de Servicios Generales y Encargado de Proyecto, respectivamente, dirigido al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Cámara Administrativa, debidamente aprobado, en el que remiten el 2do. Presupuesto del Proyecto de Declaraciones Tardías. (El original se encuentra en la Dirección General Administrativa, según nota de la División de Compras).

VISTO: El requerimiento No. SC-00004800, de fecha 21 del mes de noviembre del año 2008, del Lic. Daniel Ant. Aybar Núñez, Encargado de Almacén, para tramitar la compra de los materiales objetos del presente procedimiento.

VISTA: Las solicitudes de cotizaciones cursadas por la División de Compras y Suministros en fecha 21 del mes de noviembre del año 2008, a las empresas **MUNDO ELECTRICO, C. por A., SUMAR ELECTRIC STO. DGO. C. por A., GPS ELECTRIC, CABLES Y ELECTRICOS, S. A., FERRETERIA AMERICANA y B & G COMERCIAL, C. por A.**

VISTA: Las Cotizaciones presentadas por los oferentes invitados a presentar propuestas en el concurso.

VISTA: La Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de Agosto del año dos mil seis (2006), y sus modificaciones contenidas en la Ley 449-06, el decreto No. 490 de fecha 30 de Agosto del año dos mil siete (2007), reglamento de la citada Ley.

CONSIDERANDO: Que el objetivo principal de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL es garantizar que las compras y contrataciones estén ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para los oferentes.

CONSIDERANDO: Que las empresas que presentaron cotizaciones en este concurso fueron las siguientes:

MUNDO ELECTRICO, C. por A., cotiza:

| Cant. | Descripción | Precio | Importe | ITBIS |
|-------|--|------------|------------|-----------------------|
| 450 | Alambre #3/0 ST. | 106.00 | 47,700.00 | 7,632.00 |
| 300 | Alambre URD #02 100% C. CU | 153.62 | 46,086.00 | 7,373.75 |
| 1 | Condulet EMT 3" | 1,157.00 | 1,157.00 | 185.12 |
| 3 | Conector pin p/term. #2 SC0001 3M | 295.00 | 885.00 | 141.60 |
| 1 | Curva EMT 3" | 737.00 | 737.00 | 117.92 |
| 3 | Cut out ABB 200A NCX15KV 110KVBIL | 3,983.00 | 11,949.00 | 1,911.84 |
| 1 | Enclosed BRK. 600A/3 N-1 | 54,300.00 | 54,300.00 | 8,688.00 |
| 3 | Pararrayo 9KV (polimérico) | 2,087.00 | 6,261.00 | 1,001.76 |
| 3 | Term. p/ exterior 3M SC-5601 | 1,750.00 | 5,250.00 | 840.00 |
| 3 | Term. p/ exterior 3M SC-5671 | 875.20 | 2,625.60 | 420.10 |
| 1 | Transf. Pad. M. 7.2/227-480V 3F/RAD 225 KVA FM | 352,050.00 | 352,050.00 | 56,328.00 |
| 1 | Transfer switch aut. 600 amp. | 89,656.88 | 89,656.88 | 14,345.10 |
| 3 | Tuvo PVC SDR-26 3" x 19 | 717.00 | 2,151.00 | 344.16 |
| | Subtotal | | | 620,808.48 |
| | Más 16% ITBIS | | | 99,329.36 |
| | Total General | | | RD\$720,137.84 |

Este oferente cotizó un artículo no solicitado (Conector pin p/term. #2 SC0001 3M), además le faltó un artículo por cotizar.

SUMAR ELECTRIC STO. DGO. C. por A., cotiza:

| Cant. | Descripción | Precio | ITBIS | Importe |
|-------|---|------------|-----------|-----------------------|
| 1 | Unid. 1/1 transf. Pad/Monted 225kva trif., marca Altec | 295,000.00 | 47,200.00 | 295,000.00 |
| 300 | Unid. 1/1 cable URD #2 neutro 100%, marca Condulex | 188.00 | 9,024.00 | 56,400.00 |
| 3 | Unid. 1/1 terminación 3M ext. 5601 s/espiga, marca 3M | 2,450.00 | 1,176.00 | 7,350.00 |
| 3 | Unid. 1/1 terminación int. 3M #5671, marca 3M | 1,100.00 | 528.00 | 3,300.00 |
| 3 | Unid. /1/ cut out 200 A, 15KV Delmar, marca Cooper | 3,000.00 | 1,440.00 | 9,000.00 |
| 3 | Unid. 1/1 pararrayo 9KV. Joselyn, marca Joslyn | 1,650.00 | 792.00 | 4,950.00 |
| 2 | Unid. 1/1 tubería EMT 3x10, marca Sek. Elect. | 925.00 | 296.00 | 1,850.00 |
| 1 | Unid. 1/1 condulet EMT 3", marca Sek. Elect. | 1,048.28 | 167.72 | 1,048.28 |
| 3 | Unid. 1/1 tubo PVC SDR-26 3" x 20, marca Sonaca | 750.00 | 360.00 | 2,250.00 |
| 1 | Unid. 1/1 curva EMT 3", marca Sek. Elect. | 700.00 | 112.00 | 700.00 |
| 450 | Unid. 1/1 alambre THHN #3/0 | 138.00 | 9,936.00 | 62,100.00 |
| 1 | Unid. 1/1 enclous BK/600/3 con/breaker, marca Gen. Elect. | 45,500.00 | 7,280.00 | 45,500.00 |
| 1 | Unid. 1/1 transfer switch aut. contactores, marca Hyundai | 114,000.00 | 18,240.00 | 114,000.00 |
| | Subtotal | | | 603,448.28 |
| | Más 16% ITBIS | | | 96,551.72 |
| | Total General | | | RD\$700,000.00 |

Condiciones de pago: a crédito.

GPS ELECTRIC, cotiza:

| Cant. | Descripción | P/Unidad | Total |
|-------|---|-----------|-----------------------|
| 300 | Alambre URD #2 (cobre) 15KV. 100% | 111.00 | 33,300.00 |
| 2 | Tubos EMT de 3" | | |
| 1 | Transformador de 225 KVA, 3 fases, 12.5/7.2KV-208 115V tipo | 13,521.00 | 13,521.00 |
| 3 | Conos de alivio exterior | 2,039.00 | 6,117.00 |
| 3 | Conos de alivio interior | 875.00 | 2,625.00 |
| 3 | Apartarayos de 9KV | 525.00 | 1,575.00 |
| 1 | Condulet de 3" | 650.00 | 650.00 |
| 3 | Tubos PVC de 3" SDR 26 | | |
| 1 | Curva EMT de 3" | | |
| 450 | Alambre 3/0 THW | 150.00 | 67,500.00 |
| 1 | Transfer switch automático de contactores de 600/3 amperes | | |
| 1 | Enclouse breaker de 300/3 a con su breaker | | |
| | Subtotal | | 125,288.00 |
| | Más 16 % ITBIS | | 20,046.08 |
| | Total General | | RD\$145,334.08 |

Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: 1 semana.
A este oferente le faltaron 6 artículos por cotizar.

CABLES Y ELECTRICOS, S. A., cotiza:

| Cant. | Descripción | Precio | ITBIS | Total |
|-------|--|------------|-----------|-----------------------|
| 1 | Transf. Path-Mou 225KV-3FASE 12.5 S-208/115V | 416,000.00 | 66,560.00 | 416,000.00 |
| 300 | Alambre URD. #2 100% | 196.64 | 9,438.72 | 58,992.00 |
| 3 | Terminaciones p/ exterior 5601 Plymouth | 2,650.85 | 1,272.41 | 7,952.55 |
| 3 | Terminaciones p/ exterior 5671...5671 | 1,001.11 | 480.53 | 3,003.33 |
| 3 | Cut out de 200 A 7.8/15 KV. ABB | 4,821.00 | 2,314.08 | 14,463.00 |
| 3 | Pararrayo 9KVA USA polimérico | 1,995.00 | 957.60 | 5,985.00 |
| 2 | Tubo EMT 3 x 10' de primera | 1,150.00 | 368.00 | 2,300.00 |
| 1 | Condulet de 3 | 1,114.00 | 178.24 | 1,114.00 |
| 3 | Tubos SDR-26 3" x 20 pie. Plomería | 1,080.00 | 518.40 | 3,240.00 |
| 1 | Codo EMT 3 | 1,216.00 | 194.56 | 1,216.00 |
| 450 | Alambre ST THHN # 3/0 | 115.00 | 8,280.00 | 51,750.00 |
| 1 | Enclouse breaker 250/600 AMP.NI | 50,100.00 | 8,016.00 | 50,100.00 |
| 1 | Transfer-auto 600A-3F, 120/240V 60 Nema-3R | 93,150.00 | 14,904.00 | 93,150.00 |
| | Subtotal | | | 709,265.88 |
| | Más 16% ITBIS | | | 113,482.54 |
| | Total General | | | RD\$822,748.42 |

Condiciones de pago: 30 días.

FERRETERIA AMERICANA, cotiza:

| Cant. | Descripción | Precio | Importe | ITBIS |
|-------|-----------------------------|----------|-----------|----------------------|
| 3 | Pararrayo 9KV Joslyn | 3,089.66 | 9,268.98 | 1,483.03 |
| 2 | Tubería metálica EMT 3"x10" | 2,221.55 | 4,443.10 | 710.89 |
| 1 | Condulet de 3" 2877 | 1,496.55 | 1,496.55 | 239.44 |
| 3 | Tubo PVC 3x19 SDR-26 | 727.91 | 2,183.73 | 349.39 |
| 1 | Curva EMT 3" | 1,034.48 | 1,034.48 | 165.51 |
| 450 | Alambre THHW-LS No. 3/0 | 125.29 | 56,380.50 | 9,020.88 |
| | Totales | | 74,807.34 | 11,969.14 |
| | Total General | | | RD\$86,776.48 |

Este oferente presenta un error en el cálculo del ITBIS, por valor de RD\$0.03, a favor de la JCE, además le faltaron 8 artículos por cotizar.

B & G COMERCIAL, C. por A., cotiza:

| Cant. | Descripción | P/Unidad | Total |
|-------|---|------------|-----------------------|
| 1 | Transf. 225 amp. 3F 12.5/7200/208/115V tipo Pad Mounte | 317,000.00 | 317,000.00 |
| 300 | Alambre URD No. 2 100% | 176.00 | 52,800.00 |
| 3 | Terminación exterior c/varilla | 2,650.00 | 7,950.00 |
| 3 | Cono de interior | 1,200.00 | 3,600.00 |
| 3 | Cut out de 200 amp | 3,900.00 | 11,700.00 |
| 3 | Pararrayo de 9 KV | 2,087.00 | 6,261.00 |
| 2 | Tubos EMT de 3x10 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 1 | Condulet de 3 | 1,125.00 | 1,125.00 |
| 3 | Tubos PVC de 3 SDR-26 | 798.00 | 2,394.00 |
| 1 | Curva EMT de 3 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 450 | Alambre eléctrico 3/0 | 130.00 | 58,500.00 |
| 1 | Enclosure con breaker de 600 amp 3 polo completo en caja nema 3R breaker Terasaki | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 1 | Interruptor automático 600 amp con breaker G.E. motorizado 3F 208/120V | 180,000.00 | 180,000.00 |
| | Subtotal | | 674,780.00 |
| | Más 16 % ITBIS | | 107,964.80 |
| | Total General | | RD\$782,744.80 |

CONSIDERANDO: Que las empresas MUNDO ELECTRICO C. por A., GPS ELECTRIC, y FERRETERIA AMERICANA, cotizaron de manera parcial al no cotizar varios de los artículos solicitados en el requerimiento.

CONSIDERANDO: Que las empresas SUMAR ELECTRIC STO. DGO. C. por A., CABLES Y ELECTRICOS, S. A. y B & G COMERCIAL, C. por A. presentaron una propuestas que incorporan todos los elementos solicitados.

Esta Comisión de Licitaciones, válidamente reunida, resuelve, por unanimidad de votos, adoptar la siguiente:

Resolución Única:

SUGERIR como al efecto **SUGIERE**, adjudicar a la empresa **SUMAR ELECTRIC STO. DGO. C. por A.**, la adquisición de **UN (1) TRANSFORMADOR DE 225 KVA, 3 FASES, 12.5/7.2 KV-208 Y LOS ARTICULOS ELECTRICOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION**, a ser utilizadazos en la adecuación del edificio donde funcionará la Unidad Especializada de

Declaraciones Tardías, por un valor total de SETECIENTOS MIL PESOS CON 00/100 (RD\$700,000.00), IMPUESTOS INCLUIDOS.

Recomendamos esta adjudicación en virtud de que es la propuesta de menor precio y cumple con los requerimientos.

Siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde (4:45 p. m.) del día, mes y año supra indicados, se levanta esta acta, la cual leen los presentes y en señal de conformidad la firman al pie. (FIRMADOS) DR. PEDRO VICTOR GONZALEZ, Presidente, DR. LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ, Miembro, DRA. ZAIDA MEDINA SANCHEZ, Miembro, y el LIC. LEONARDO GARCIA, Miembro-Secretario."


LA CÁMARA ADMINISTRATIVA DECIDE: Asentar como vista y aprobar la Resolución contenida en el Acta de la Comisión de Licitaciones de la Junta Central Electoral No. 098/2008 de fecha 28 de noviembre del 2008, en el sentido siguiente:

ÚNICO: Aprobar adjudicar a la empresa SUMAR ELECTRIC STO. DGO. C. por A., la adquisición de UN (1) TRANSFORMADOR DE 225 KVA, 3 FASES, 12.5/7.2 KV-208 Y LOS ARTICULOS ELECTRICOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION, para ser utilizadazos en la adecuación del edificio donde funcionará la Unidad Especializada de Declaraciones Tardías, por un valor total de SETECIENTOS MIL PESOS CON 00/100 (RD\$700,000.00), impuestos incluidos.


Esta decisión fue tomada a unanimidad de votos

Siendo las ocho horas y treinta minutos de la noche (8:30 p. m.) y no habiendo otro tema en la agenda, el Presidente de la Cámara Administrativa declaró cerrada la sesión.


Dr. Roberto Rosario Márquez
Presidente


Dr. Cesar Francisco Feliz Feliz
Miembro


Dr. José Ángel Aquino Rodríguez
Miembro


Dra. Flor Alba Sanz Galay
Secretaria