



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

Mejor

División de Servicios Eléctricos

SENo.0276-2018

26 de febrero 2017

Dr. Pablo Garrido Medina
Director General Administrativo de la
Junta Central Electoral
Su Despacho.



Vía : **Ing. Manuel Reyes Reyes**
Enc. Depto. Servicios Generales *Manuel Reyes*

Distinguido Director:

Por medio de la presente, remitimos el reporte de la evaluación técnica, realizada por la empresa "Trace International", a los UPS APC de 40 KVA, localizados en La Romana y el de 20 KVA, del Data Center principal. De esta evaluación se generaron las dos propuestas anexas, junto al informe las cuales presentan lo mismo.

El informe presentado nos confirma, en el caso de La Romana, que las baterías de los dos UPS y los dos módulos están dañados, y que requieren ser reemplazados, así como la instalación de sistema de Bay-pass externo.

Atentamente,

Angel Darío Sánchez
Ing. Angel Darío Sánchez
Encargado Interino de Servicios Eléctricos

ADS/cg
A-0276-18



323497

Anexo: informe técnico y propuestas Trace International.

SERVICIOS ELECTRICOS

Por: *Elizabeth* 28/2/18
Hora: *0 11:12 AM*