Evaluación de las Propuestas para la Adquisición e Instalación de un (1) Aire de Presión para el Data Center. Referencia Concurso: 2019-001051 (CP-16-2019)

No.	Requerimientos Técnicos JCE	Romaca Industrial	IQtek Solutions	Sinergit
1	Marca: -----	Compu Aire ✓	Uniflair Leonardo Evolution 12 ✓	Vertic Liebert DS ✓
2	Modelo: -----	CAA-1032 ✓	TDAV - TUAV □	DS035ASC1EI975A ✓
3	Tipo: Precisión Expansión Directa	Precisión Expansión Directa ✓	Precisión Expansión Directa ✓	Precisión Expansión Directa ✓
4	Toneladas: 10 RT,	10 RT ✓	42.2kw (12 RT) ✓	10 RT (35kw) ✓
5	Refrigerante: R-410A y/o R-407.	R-410A ✓	No Especifica N/E	R-407C ✓
6	Tipo Montura: Floor Mount,	Floor Mount ✓	Floor Mount ✓	Floor Mount ✓
7	Flujo de Aire: Down Flow	Down Flow ✓	No Especifica N/E	Down Flow ✓
8	Voltaje: 208 -240 / 3PH,	208 -240 / 3PH ✓	400V / 3PH + N50Hz *	208 / 60Hz /3PH ✓
9	Tipo Compresor: Scroll	Scroll ✓	No Especifica N/E	Scroll ✓
10	Enfriamiento Condensador: Enfriado por Aire	Enfriado por Aire ✓	Enfriado por Aire ✓	Enfriado por Aire ✓
11	Instalación Incluida: Requerida.	Incluida ✓	Incluida ✓	Incluida ✓
12	Garantía: 1 Año	1 año ✓	1 año ✓	No Especifica N/E
13	Tiempo de Entrega: Especificar	10 -12 semanas d/oc ✓	12 -14 Semanas d/oc ✓	2 semanas d/oc ✓
14	Condiciones de pago: Especificar	70% O/C y 30% Entrega ✓	30 días Crédito ✓	50% O/C y 50% Entrega ✓
15	Precio en RD\$ Cotizar	3,672,813.45 ✓	2,265,098.04 ✓	3,056,171.66 ✓
16	Observaciones: -----		2-No especifica el modelo exacto del equipo ofertado. 5-No especifica el Tipo de Refrigerante. 7-No especifica dirección del flujo de aire. 8-El voltaje de operación del equipo 400v, sobrepasa el solicitado 208v. 9-No especifica el tipo de compresor que utiliza.	No especifica el tiempo de garantía.
Cumple / Cumple Parcialmente / No Cumple		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE

Leyenda	Descripción
✓	Cumple con el Requerimiento
*	No Cumple con el Requerimiento
□	No Especificado (No Obligatorio)
N/E	No Especificado, pero es (Obligatorio Incluirlo)
	No Presentó Oferta