



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



CCC-106/2022

Santo Domingo, D. N.,
16 de marzo, 2022.

A los : Interesados en el Concurso por Comparación de Precios
Ref.: JCE-CCC-CP-2022-0007, destinado a la construcción
del comedor para los empleados de la Junta Central Electoral.

Asunto : Respuestas.

Adjunto : Planos.

Actuando en nombre y representación del Comité de Compras y Contrataciones, en atención a las solicitudes de aclaraciones, tenemos a bien informarles lo siguiente:

- 1) **Partida D (5 y 8):** La dosificación (1:2:4) corresponde a una resistencia entre rangos de 180kg/cm² a 200 kg/cm², todo dependerá de la cantidad de los agregados a utilizar en dicho proceso de elaboración, ya que esta partida específica, se analizó considerando trompo en sitio, no en planta de fabricación.
- 2) **Zapata Z3:** Utilizar barra de ½ a 20cm, el cual ya está corregido en los planos.
- 3) **Zapata Z6:** Utilizar barra de ¾ a 15cm, el cual ya está corregido en los planos.
- 4) **Zapata Z7:** Utilizar barra de ¾ a 15cm, el cual ya está corregido en los planos.
- 5) **Zapata de muro:** El ancho a utilizar de la zapata es de 45cm, ya está corregido en los planos. Adicionar a esta partida el hormigón de limpieza en el presupuesto y será considerada en las evaluaciones.
- 6) Con relación al tipo de suelo, se consideró un suelo desfavorable, ya que no se realizó un estudio del mismo con anterioridad, debe asumir un suelo de baja resistencia hasta que se realice un estudio de suelo, que deberá ser realizado por el adjudicatario.
- 7) Para la iluminación interior se pueden colocar lámparas tipo stanca herméticas.
- 8) **Partida E (3):** La pared que utilizará el material de mpanel, serán las dos pareces debajo del vuelo en la entrada principal, que se puede apreciar en las perspectivas y será terminada de un ancho de 15cm.
- 9) No es obligatorio cotizar las marcas que se encuentran detalladas en el presupuesto.
- 10) Respecto al almacén, la Junta Central Electoral dispone de un lugar para dichos fines.
- 11) **Partida G (3):** El material a utilizar en el revestimiento de la escalera es porcelanato.
- 12) **Partida K (1 y 3):** Los aparatos sanitarios serán tradicionales.
- 13) **Partida P (3):** La lona asfáltica debe ser granulada.
- 14) **Partida L (16):** El punto del cual se alimentará de energía eléctrica el comedor está aproximadamente a 160 pies.
- 15) **Partida A (3):** La unidad a utilizar es en metros cuadrados.
- 16) **Partida G (3):** La unidad a ser utilizada es en metro lineal.
- 17) **Partida D (7):** La resistencia a utilizar debe ser 210kg/cm².

- 18) **Partida D (8)**: La acera debe tener refuerzo malla electrosoldada D2.3 10 x 10mm.
- 19) **Partida C**: Los detalles del armado de acero de las siguientes partidas (C1, C2, C3 y C4), se encuentran detallados, el tipo de acero que debe ser utilizado en los planos, el cual deberá hacer su análisis de despiece, para hacer su presupuesto y entregar propuestas, no suministramos despiece de acero para análisis.
- 20) **Partida D**: Los detalles del armado de acero de las siguientes partidas (D1, D2, D3, D4 y D8), se encuentran detallados, el tipo de acero que se utilizará en los elementos, en los planos, el cual debe hacer su análisis de despiece, para hacer su presupuesto y entregar propuesta, no suministramos despiece de acero para sus análisis.
- 21) **Partida E (1)**: El tipo de blocks a utilizar en este muro debe ser de fabricación industrial y marca reconocida.
- 22) **Partida E (1 y 2)**: Los detalles de estas partidas se encuentran en los planos, específicamente en los detalles de pandereta.

Atentamente,



LCDA. ELIZABETH AMARO CAMILO
Coordinadora

EAC/vd.-

