

## Licitaciones

---

**De:** Licitaciones  
**Enviado el:** jueves, 20 de octubre de 2022 08:47 a. m.  
**Para:** Alarmas AAA; Alarmas AAA; Alarmas AAA; Alarmas AAA ; Alarmas AAA ; Convexa ; De Soto Trading; De Soto Trading; De Soto Trading; De Soto Trading ; De Soto Trading ; De Soto Trading ; IDCorp; IDCorp; IDCorp; IDCorp ; Ingenieria de Proteccion; Ingenieria de Proteccion; Ingenieria de Proteccion; Ingenieria de Proteccion; Ingenieria de Proteccion ; IQtek Solutions; IQtek Solutions; IQtek Solutions; IQtek Solutions; IQtek Solutions; IQtek Solutions ; Maxx Extintores; Maxx Extintores; Maxx Extintores; Maxx Extintores; Metrotec ; Metrotec ; Metrotec ; Toribio Mones; Toribio Mones; Toribio Mones  
**Asunto:** RESPUESTAS (JCE-CCC-CP-2022-0028)  
**Datos adjuntos:** IMG-20221019-WA0032.jpg; IMG-20221019-WA0033.jpg; IMG-20221019-WA0035.jpg; IMG-20221019-WA0034.jpg; IMG-20221019-WA0036.jpg; IMG-20221019-WA0028.jpg; IMG-20221019-WA0030.jpg; CentroAlternoRomana.mp4

Buenos días!

### **Ref.: JCE-CCC-CP-2022-0028 (sistemas de detención y supresión de incendios)**

Actuando en nombre y representación del Comité de Compras y Contrataciones, en atención a las solicitudes de aclaraciones relacionadas al proceso de referencia, tenemos a bien informarles lo siguiente:

1. Para la protección del cuarto breakers / inversor debemos contemplar el combate sobre la altura total de la sala (3,98 mts.), o por la altura de 2,60 mts. indicada en la visita del levantamiento, dado que manifestaron posibilidad de colocar un plafón a una altura de 2,60 mts. ¿De ser así, la protección debe cubrir tanto la sala principal como el volumen sobre el plafón planificado?

**Esta respuesta está siendo consultada con el departamento de infraestructura para ver cuál es la solución más viable para la adecuación del área. Desde que nos remitan la opinión los notificaremos.**

**Para el caso especial del cuarto de UPS de la sede, pueden optar por considerar dos propuestas, un considerando la altura total y otra con la altura al plafón.**

2. ¿Favor aclarar si su indicación, en el pliego de considerar detección temprana se refiere a cotizar un sistema de detección temprana por aspiración conjuntamente con el sistema de combate con agente limpio? De ser así, es válido para todas las salas (Data center, ¿cuarto de breakers y data center de La Romana)?  
**Es válido un sistema de detección temprana por aspiración utilizando agente limpio para todas las áreas a proteger.**

3. **Adjunto imágenes y video del centro alternativo de La Romana.**

4. ¿El monitoreo para sistema de combate solicitado se realizará en forma local o la sede de la Romana será monitoreada desde la oficina central?  
**El monitoreo será desde la Oficina Central y que también notifique en La Romana.**

### **Comité de Compras y Contrataciones**

Oficina (809) 537-0946