

Victor Antonio Diaz Peña

De: Licitaciones
Enviado el: Friday, October 21, 2022 11:27 a. m.
Para: GSI International; GSI International; GSI International; GSI International; GSI International; IDC Corp; IDC Corp; IDC Corp; IDC Corp ; Ingenieria de Proteccion; Ingenieria de Proteccion; Ingenieria de Proteccion; Ingenieria de Proteccion; Ingenieria de Proteccion; Metrotec ; Metrotec ; Metrotec
Asunto: RESPUESTAS (JCE-CCC-CP-2022-0029)

¡Buenos días!

Ref.: JCE-CCC-CP-2022-0029 (torniquetes de acceso y cámaras de conteo de personas)

Actuando en nombre y representación del Comité de Compras y Contrataciones, en atención a las solicitudes de aclaraciones relacionadas al proceso de referencia, tenemos a bien informarles lo siguiente:

- 1) Torniquete de acceso doble bidireccional de un carril cumple con lo solicitado.
- 2) Las cámaras de conteo de personas no estarán integradas al sistema existente de CCTV, si será suministrado por la JCE la computadora y el monitor para el sistema.
- 3) Solo será realizada la perforación en muro, terminación, canalización de tuberías EMT y toma de corriente para electricidad y data, **sin cableado hasta subir al techo del primer nivel**, luego del estar canalizado hasta la superficie del techo, la compañía deberá contemplar el material que usará para dirigir y canalizar el cableado hasta el centro de monitoreo, lo cual fue especificado el día del levantamiento.

Para cualquier aclaración al respecto, favor comunicarse con el **Sr. Joan Manuel Fernandez Grullón**, al teléfono (809) 539-5419 Ext. 2281, 2282.

NOTA:

Les recordamos que el plazo de preguntas venció en fecha 20/10/2022.

Por favor, confirmar la recepción de este correo.

¡Muchas gracias!

Comité de Compras y Contrataciones

Oficina (809) 537-0946



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

*Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera
Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809-539-5419
www.jce.gob.do*