

CP-17-23



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

División de Servicios Eléctricos

SENo.0566-2023

29 de mayo de 2023

Sra. Elizabeth Amaro Camilo
Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones
Junta Central Electoral
Su Despacho



Vía


: **Ramón A. Mueses**
Director de Infraestructura Física



Distinguida Licenciada:

Por medio de la presente, en atención a la **comunicación CCC-304/2023**, suscrita por la **Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones**, donde nos remite las **cinco (5) propuestas para la adquisición de equipos y materiales de refrigeración**, los cuales serán instalados en diferentes dependencias, tenemos a bien remitirle el resultado de nuestra evaluación de dichas propuestas.

En espera de cumplir con su requerimiento, le saluda

Atentamente,


Ing. José Osvaldo Moreno
Sub-Director de Conservación de Infraestructuras y Equipos
Encargado Interino de Servicios Eléctricos



JOM/pc
SENo.0566-2023

REGIBIDO
SERVICIOS ELECTRICOS
Por 
Hora: 1:13 p.m., 29/05/23


Ítems	Cant.	Unidad	Artículos	Características	JMC Comercial	Actualidades VD	Víctor García	Mundo Industrial, S.R.L.	Ferro Electro industrial y Refrigeración FYH SRL
1	3	Und.	Aires acondicionados, Split de pared	<ul style="list-style-type: none"> • 1.5 toneladas. • Inverter. • R-410A • Eficiencia 18 en adelante. • Serpentín de cobre. • 220V. • Monofásico (1ph) 	Cumple, pero no hemos trabajado con esta marca.	Cumple, pero no hemos trabajado con esta marca.	Cumple	No cumple, no especifica tipo de refrigerante, si el serpentín es de cobre, si es monofásico y no hemos trabajado con esta marca.	No cumple, no especifica si el serpentín es de cobre y la marca TGM es una marca americana, pero no nos resulta, ya que los instalados aquí, nos han presentado problema.
2	4	Und.	Aires acondicionados, Split de pared	<ul style="list-style-type: none"> • 2 toneladas. • Inverter. • R-410A • Eficiencia 18 en adelante. • Serpentín de cobre. • 220V. • Monofásico (1ph) 	Cumple, pero no hemos trabajado con esta marca.	Cumple, pero no hemos trabajado con esta marca.	Cumple	No cumple, no especifica tipo de refrigerante, si el serpentín es de cobre, si es monofásico y no hemos trabajado con esta marca.	No cumple no especifica si el serpentín es de cobre y la marca TGM es una marca americana, pero no nos resulta, ya que los instalados aquí, nos han presentado problema.
3	7	Und.	Aires acondicionados, Split de pared	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tonelada. • Inverter. • R-410A • Eficiencia 18 en adelante. • Serpentín de cobre. • 220V. • Monofásico (1ph) 	Cumple, pero no hemos trabajado con esta marca.	No Cumple, no especifica si es con serpentín de cobre y no hemos trabajado con esta marca.	Cumple	No cumple, no especifica tipo de refrigerante, si el serpentín es de cobre, si es monofásico y no hemos trabajado con esta marca.	No cumple, no especifica si el serpentín es de cobre y la marca TGM es una marca americana, pero no nos resulta, ya que los instalados aquí, nos han presentado problema.
4	1	Und.	Aire acondicionado, tipo cassette	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tonelada. • Inverter. • R-410A 	No Cumple, no es la tonelada solicitada y no	No cumple, la tonelada es mayor a la solicitada	Cumple	No presentó	No cumple, no especifica si el



				<ul style="list-style-type: none"> • Eficiencia 18 en adelante. • Serpentín de cobre. • 220V. • Monofásico (1ph) 	hemos trabajado con esta marca.				serpentín es de cobre
5	1	Und.	Aire acondicionado, Split piso techo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 toneladas. • Inverter. • R-410A • Eficiencia 18 en adelante. • Serpentín de cobre. • 220V. • Monofásico (1ph) 	No Cumple, no es la tonelada solicitada y no hemos trabajado con esta marca.	No cumple, la tonelada es mayor a la solicitada y no hemos trabajado con esta marca en A/A.	Cumple	No presentó	No presentó
6	3	Und,	Aire acondicionados, Split piso techo	<ul style="list-style-type: none"> • 5 toneladas. • Inverter. • R-410A • Eficiencia 18 en adelante. • Serpentín de cobre. • 220V. • Monofásico (1ph) 	Cumple, pero no hemos trabajado con esta marca.	Cumple	Cumple	No presentó	No cumple, no especifica si el serpentín es de cobre
7	1	Und.	Compresor convencional	<ul style="list-style-type: none"> • De buena calidad. • 5 toneladas. • Refrigerante R-22. • 1 PH. • Con su capacitor de marcha. 	No Cumple, no especifica si es de 1 PH y si es con su capacitor de marcha y esta marca nos ha dado problema, ya que es genérico.	Cumple	Cumple, pero esta marca nos ha dado problema, ya que es genérico.	No presentó	Cumple
8	7	Und.	Paneles de breaker	<ul style="list-style-type: none"> • De 1 circuito • Monofásico (1 ph). 	No Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
9	8	Und.	Breakers doble	<ul style="list-style-type: none"> • De 15 amp. • De buena calidad. 	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10	5	Und.	Breakers doble	<ul style="list-style-type: none"> • De 30 amp. • De buena calidad. 	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	3	Und.	Breakers doble	<ul style="list-style-type: none"> • De 20 amp. • De buena calidad. 	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple



12	500	Pies	Alambre de goma	<ul style="list-style-type: none"> • 10/3. • De cobre. 	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple, no especifica si es de cobre	Cumple
13	4	Und.	Paneles breaker	<ul style="list-style-type: none"> • De 2 circuitos. • Monofásico (1 ph). 	No presentó	Cumple	Cumple	No cotizó	Cumple
14	2	Und.	Paneles breaker	<ul style="list-style-type: none"> • De 2 a 4 circuitos. • Monofásico (1 ph). 	No Cumple, no especifica si es monofásico	Cumple	Cumple	No cotizó	Cumple
15	2	Und.	Contactores	<ul style="list-style-type: none"> • 40ª, 2P, coil 220V. 	Cumple	Cumple	Cumple	No cotizó	Cumple
16	380	Pies	Alambre de goma	<ul style="list-style-type: none"> • 14/4. • De cobre. 	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple, no especifica si es de cobre	Cumple
17	380	Pies	Alambre de goma	<ul style="list-style-type: none"> • De 8/3. • De cobre. 	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple, no especifica si es de cobre	Cumple
18	1	Tanque	Refrigerante	<ul style="list-style-type: none"> • R-22. • De buena calidad. 	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
19	3	Und.	Termostato Honeywell	<ul style="list-style-type: none"> • Análogo, vertical. 	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
20	4	Und.	Filtros de línea	<ul style="list-style-type: none"> • 163S, salida 3/8 (soldable). 	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
21	2	Und.	Fans relay	<ul style="list-style-type: none"> • De 24 voltios. 	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
22	1	Und.	Tubos rígido de cobre	<ul style="list-style-type: none"> • De 1/2" x 20'. 	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
23	10	Und.	Tubos rígido de cobre	<ul style="list-style-type: none"> • De 7/8" x 20'. 	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
24	10	Und.	Tubos rígido de cobre	<ul style="list-style-type: none"> • 3/8" x 20'. 	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
25	1	Rollo	Tubería flexible de cobre	<ul style="list-style-type: none"> • De 1/4 x 50'. 	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
26	1	Rollo	Tubería flexible de cobre	<ul style="list-style-type: none"> • De 5/8" x 50' 	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
27	1	Rollo	Tubería flexible de cobre	<ul style="list-style-type: none"> • De 3/8" x 50' 	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
28	2	Und.	Couplings de cobre	<ul style="list-style-type: none"> • De 1/2". 	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
29	4	Und.	Couplings de cobre	<ul style="list-style-type: none"> • 7/8". 	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple



 Rafael Maldonado

30	5	Und.	Codos de cobre	• ½".	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
31	14	Und.	Codos de cobre	• De 7/8".	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
32	14	Und.	Codos de cobre	• De 3/8".	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
33	1	Und.	Visor de liquido	• Soldable, salida 3/8".	No cumple, no especifica lo solicitado	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
34	2	Und.	Times delay	• De 24 voltios.	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
35	1	Und.	Trampa de aceite de cobre	• De ½".	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
36	4	Und.	Trampas de aceite de cobre	• De 7/8".	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
37	42	Und.	Vascocel	• 7/8"x 3/8" x 6'.	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple, no especifica las demás dimensiones especificadas	Cumple
38	10	Und.	Vascocel	• ½" x 3/8" x 6'.	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple, no especifica las demás dimensiones especificadas	Cumple
39	10	Und.	Vascocel	• ¼" x 3/8 x 6'.	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple, no especifica las demás dimensiones especificadas	Cumple
40	5	Und.	Vascocel	• 3/8" x 3/8" x 6'.	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple, no especifica las demás dimensiones especificadas	Cumple
41	5	Und.	Vascocel	• 5/8" x 3/8" x 6'.	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple, no especifica las demás dimensiones especificadas	Cumple



42	20	Und,	Barras roscadas	• 5/16" x 6'.	No cumple con lo especificado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
43	43	Und.	Expansión (tarugo) mecánica	• 5/16" x 5/8,	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
44	75	Und.	Tuercas mecánicas	• 5/16.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
45	80	Und.	Arandelas planas	• 5/16 x 3/8	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
46	200	Und,	Tirillas plásticas (Tie wrap)	• No. 12.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
47	35	Und.	Codos PVC	• De 3/4.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
48	2	Und,	Couplings PVC	• DE 3/4.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
49	2	Und.	Angular (channel) unistrut	• De 3/4.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

