



## ACTA No. CCC-115-2023

Siendo las cuatro y veinte minutos de la tarde (4:20 P.M.) del día veintiocho (28) del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), en la Nave Nueva se reúne en su Salón de Sesiones el Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral, integrado por los señores: LUIS A. MORA GUZMÁN, Presidente; MAYRA ROSA FONDEUR GOMEZ, Encargada de Planificación, en representación del Director de Planificación y Desarrollo; DENNY E. DÍAZ MORDÁN, Consultor Jurídico; JOSÉ CUELLO DE LA CRUZ, Director Financiero; LUIS RAFAEL VÍLCHEZ MARRANZINI, Director de Acceso a la Información Pública y ELIZABETH AMARO CAMILO, Coordinadora, con voz pero sin voto, quien se desempeña además como Secretaria, para tratar la siguiente:

### AGENDA

- I. Informe de evaluación y validación de las Propuestas Técnicas presentadas por los oferentes en el Concurso por Comparación de Precios Referencia.: JCE-CCC-CP-2023-0031, destinado a la adquisición de aires y materiales de refrigeración, los cuales serán utilizados en la adecuación del sistema de climatización del edificio de la avenida John F. Kennedy.
- II. Cualquier otro tema a tratar.

#### **Desarrollo del punto I:**

El presidente del Comité informa que la LICDA. BILBANIA BATISTA LIZ, Directora General Administrativa, presentó excusas por no poder asistir a la sesión por encontrarse en compromisos propios de las funciones. Luego verifica que los demás miembros se encuentran presentes y declara abierta la reunión, la cual tiene por finalidad el conocimiento del informe de evaluación y validación de las Propuestas Técnicas del concurso bajo la modalidad de Comparación de Precios Ref.: JCE-CCC-CP-2023-0031. De inmediato, instruye a la secretaria dar inicio al procedimiento correspondiente.

#### **Antecedentes:**

La secretaria informa que, para el referido proceso, en fecha veintiocho (28) de julio del año en curso se invitó formalmente a las empresas **Obelca; Frio Max; Unirefri; Climaster; Refripartes; Actualidades VD; Mundo Industrial; Refricentro Rubiera; Ferroelectro Industrial; Soldier Electronic Security, y Victor Garcia Aire Acondicionado.** Asimismo, indica que el llamado a concurso y las bases fueron publicadas en la página web y las redes sociales de la Junta Central Electoral, así como en el Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Informa que a las propuestas del "Sobre A", conteniendo los documentos de las credenciales y las fichas técnicas de lo solicitado, se les dio apertura el día nueve (9) del mes de agosto del año en curso, presentando propuesta de forma física un (1) sólo oferente: **Actualidades VD.**

En razón de que sólo se presentó una oferta, conviene reiterar lo establecido en las Bases del Concurso, a saber:

*"Si se presentase una sola oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido, se le considera conveniente a los intereses de la institución."*

En virtud de lo establecido en los párrafos precedentes, la única oferta técnica fue enviada a evaluar a la División de Servicios Eléctricos de la Dirección de Infraestructura Física, la cual emitió el informe siguiente: (el informe pasa a la página siguiente)

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and several smaller initials.*



SENo.0867-2023

17 de agosto de 2023

**Sra. Elizabeth Amaro Camilo**  
Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones  
Junta Central Electoral  
Su Despacho

Vía

**Ramón A. Mueses**  
Director de Infraestructura



**Distinguida Licenciada:**

Por medio de la presente, en atención a la comunicación CCC-612/2023, suscrita por la Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones, donde nos remite una (1) propuesta para la adquisición de equipos (aires) y materiales de refrigeración, los cuales serán utilizados en el edificio de La Kennedy, tenemos a bien remitirle el resultado de nuestra evaluación de dicha propuesta.

En espera de cumplir con su requerimiento, le saluda

Atentamente

**Ing. José Osvaldo Moreno**  
Sub-Director de Conservación de Infraestructuras y Equipos  
Encargado Interino de Servicios Eléctricos



**RECIBIDO**  
SERVICIOS ELÉCTRICOS  
17/08/2023

**JCE**  
**RECIBIDO**  
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
17 AGO 2023  
HORA 04:55 PM  
FIRMA Enoelia Torres

Ítems	Cant.	Unidad	Artículos	Características	Actualidades VD
1	1	Und.	Aire acondicionado tipo paquete	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 toneladas.</li> <li>Refrigerante 410A.</li> <li>3 ph, 208/230V.</li> <li>Serpentín de cobre.</li> </ul>	No presentó
2	2	Und.	Aire acondicionado tipo paquete	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 toneladas.</li> <li>Refrigerante 410A.</li> <li>3 ph, 208/230V.</li> <li>Serpentín de cobre.</li> </ul>	No presentó
3	3	Und.	Aire acondicionado Split de pared	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.5 toneladas (18,000 BTU)</li> <li>Inverter.</li> <li>Eficiencia 18 en adelante.</li> <li>Refrigerante 410A.</li> <li>1ph, 230/208V</li> <li>Serpentín de cobre.</li> </ul>	Cumple, pero técnicamente con la experiencia que hemos tenido con los repuestos y la parte electrónica de ellos, no ha sido muy satisfactorio.
4	2	Und.	Aire acondicionado Split consola piso techo	<ul style="list-style-type: none"> <li>De 2 toneladas (24,000 BTU)</li> <li>Inverter</li> <li>Eficiencia 18 en adelante</li> <li>Refrigerante 410A.</li> <li>1ph, 230/208V</li> <li>Serpentín de cobre</li> </ul>	Cumple
5	3	Und.	Condensador	<ul style="list-style-type: none"> <li>De 5 toneladas.</li> <li>Refrigerante 410A.</li> <li>Convencional.</li> <li>1ph, 230/208V</li> <li>Serpentín de cobre</li> </ul>	Cumple
6	4	Und.	Aire acondicionado tipo Fan Coil	<ul style="list-style-type: none"> <li>De 5 toneladas</li> <li>Inverter.</li> <li>Eficiencia 18 en adelante.</li> <li>Refrigerante 410A.</li> <li>1ph, 230/208V.</li> <li>Serpentín de cobre</li> </ul>	Cumple
7	2	Und.	Aire acondicionado tipo Manejadora	<ul style="list-style-type: none"> <li>De 5 toneladas.</li> <li>Inverter</li> <li>Eficiencia 18 en adelante.</li> <li>Refrigerante 410A.</li> <li>1ph, 230/208V.</li> <li>Serpentín de cobre.</li> </ul>	Cumple
8	5	Und.	Manga (Ducto flexible)	<ul style="list-style-type: none"> <li>De aluminio.</li> <li>12"x25'.</li> </ul>	Cumple
9	5	Und.	Manga (Ducto flexible)	<ul style="list-style-type: none"> <li>De aluminio.</li> <li>10"x25'.</li> </ul>	Cumple
10	5	Und.	Manga (Ducto flexible)	<ul style="list-style-type: none"> <li>De aluminio.</li> </ul>	Cumple



*Handwritten notes and signatures in blue ink:*  
M  
Inf.-  
[Signature]  
[Signature]

				• 8"x25'.	
11	15	Und.	Tubo rígido de cobre	• 7/8"x20'.	Cumple
12	10	Rollos	Tubería flexible de cobre	• De 3/8"x50'.	Cumple
13	4	Rollos	Tubería flexible de cobre	• De 1/4"x50'.	Cumple
14	70	Und.	Planchas de poliuretano	• 13'x4'x3/4". • De buena calidad.	Cumple
15	12	Galones	Cemento	• Para ductos de poliuretano. • De buena calidad.	Cumple
16	40	Rollos	Cinta de aluminio	• De 3". • Para ductos de poliuretano. • De buena calidad.	Cumple
17	1,300	Pies	Alambre de goma	• 14/4. • De cobre	Cumple
18	80	Und.	Codo de cobre	• 7/8" x90°	Cumple
19	70	Und.	Tubo vasocel	• 7/8"x3/8"x6 pies	Cumple
20	20	Und.	Barras roscadas	• De 5/16" x 6 pies	Cumple
21	60	Und.	Expansión mecánica	• 5/16x5/8	Cumple
22	70	Und.	Tuercas mecánicas	• De 5/16"	Cumple
23	80	Und.	Arandelas planas	• De 5/16" x 3/8"	Cumple
24	30	Und.	Mapp gas (para soldar)	• Cilindro de 16 oz.	Cumple
25	10	Libras	Varilla de plata	• Al 5%	Cumple

El informe de evaluación arrojó que la oferta presentada por la empresa **Actualidades VD** cumple técnicamente con el requerimiento.

La empresa **Actualidades VD** no presentó oferta en los siguientes ítems:

Ítem 1: Aire acondicionado tipo paquete de 6 toneladas.

Ítem 2: Aire acondicionado tipo paquete de 5 toneladas.

Visto el informe de evaluación realizado por la División de Servicios Eléctricos de la Dirección de Infraestructura Física, y después de analizar los documentos presentados por la única empresa proponente en el concurso referencia: JCE-CCC-CP-2023-0031, el Comité decide, a unanimidad de votos, lo siguiente:

#### Resolución Número Uno (1)

**ACOGER** el informe de evaluación rendido por la División de Servicios Eléctricos sobre la única propuesta técnica presentada en el concurso Ref.: JCE-CCC-CP-2023-0031, destinado a la adquisición de aires y materiales de refrigeración, los cuales serán utilizados en la adecuación del sistema de climatización del edificio de la avenida John F. Kennedy.

#### Resolución Número Dos (2)

**DECLARAR** a **Actualidades VD**, como "Oferente Habilitado" para la apertura de Propuesta Económica.

#### Resolución Número Tres (3)

**DECLARAR DESIERTO**, por las razones expuestas, los siguientes ítems:

Ítem 1: Aire acondicionado tipo paquete de 6 toneladas.

Ítem 2: Aire acondicionado tipo paquete de 5 toneladas.

No habiendo otro tema que tratar, siendo las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde (4:35 P.M.) del día, mes y año supra indicado se levanta la presente acta, en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, una para archivar en el Comité de Compras y Contrataciones y



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'U' and 'Inf.' followed by several smaller signatures.*

la otra para los fines correspondientes, la cual la secretaria da lectura en alta voz a los presentes, quienes en señal de conformidad la rubrican al margen y la firman al pie.

  
**LUIS A. MORA GUZMÁN**  
Presidente

  
**DENNY E. DÍAZ MORDÁN**  
Consultor Jurídico

  
**JOSÉ CUELLO DE LA CRUZ**  
Director Financiero

  
**MAYRA R. FONDEUR GÓMEZ**  
Encargada de Planificación

  
**LUIS R. VÍLCHEZ MARRANZINI**  
Director de Acceso a la Información

  
**ELIZABETH AMARO CAMILO**  
Coordinadora-Secretaria

