



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



ACTA No. CCC-137-2023

Siendo las diez de la mañana (10:00 A.M.) del día nueve (9) del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023), se reúne en su Salón de Sesiones el Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral, integrado por los señores: LUIS A. MORA GUZMÁN, Presidente; BILBANIA BATISTA LIZ, Directora General Administrativa; JOEL LANTIGUA PERALTA, Director de Planificación y Desarrollo; DENNY E. DÍAZ MORDÁN, Consultor Jurídico; JOSÉ CUELLO DE LA CRUZ, Director Financiero; LUIS RAFAEL VÍLCHEZ MARRANZINI, Director de Acceso a la Información Pública y ELIZABETH AMARO CAMILO, Coordinadora, con voz pero sin voto, quien se desempeña además como Secretaria, para tratar la siguiente:

AGENDA

- I. Conocimiento del informe de evaluación y validación de las Propuestas Técnicas presentadas por los oferentes registrados en la Licitación Restringida Ref.: JCE-CCC-LR-2023-0002, destinada a la adquisición de dos (2) UPS y dos (2) switch de transferencia automática (proyecto, llave en mano).
- II. Cualquier otro tema a tratar.

Desarrollo del punto I:

El presidente del Comité, luego de verificar que los demás miembros se encuentran presentes declara abierta la reunión, la cual tiene por finalidad el conocimiento del informe de evaluación y validación de las Propuestas Técnicas presentadas en la Licitación Restringida Ref.: JCE-CCC-LR-2023-0002. De inmediato, instruye a la secretaria dar inicio al procedimiento correspondiente.

Antecedentes:

La secretaria informa que para el referido proceso, en fecha ocho (8) de agosto del año en curso se invitó formalmente a doce (12) empresas, a saber: **Unisoft; Gobaira; Cecomsa; Sinergit; Red Dot Tech; Critical Power; IQtek Solutions; GBM Dominicana; TCO Networking; Digital Business Group; Tranfertec Ingeniería, y Netsol Soluciones de Redes**, y que el llamado a concurso y las bases fueron publicadas en la página web y las redes sociales de la Junta Central Electoral, así como también en el Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Informa que en la referida licitación se inscribieron ocho (8) empresas, a saber: **Netsol Soluciones de Redes; TCO Networking; IQtek Solutions; Cecomsa; Sinergit; Unisoft; Productive Business Solutions, y Critical Power.**


El Pliego de Condiciones establecía una visita técnica obligatoria al lugar de ejecución pautada para el día 24 de agosto del año en curso; a la misma asistieron las empresas: **IQtek Solutions; TCO Networking; Netsol Soluciones de Redes; Sinergit, y Critical Power.**

El acto de recepción y apertura del “Sobre A” y recepción del “Sobre B” se llevó a cabo el día veintidós (22) del mes de septiembre del año en curso en presencia de un notario público. En el referido acto presentaron ofertas dos (2) empresas, a saber: **Critical Power y TCO Networking.**

Las fichas técnicas de las empresas ofertantes fueron enviadas a evaluar a la Dirección de Informática, la cual emitió el informe siguiente: (el informe pasa a la página siguiente)

Handwritten signatures in blue ink on the right margin of the page.

DNI-23-10-14
Santo Domingo, D. N.
05 de octubre de 2023



Dirección Nacional de Informática

A : **Sra. Elizabeth Amaro Camilo**
Coordinadora del Comité de Compras y Licitaciones

Asunto : **Respuesta a Evaluación de Propuestas para la Adquisición de UPS y Switch de Transferencia Automática (ATS).**

Distinguida Sra. Amaro:

Muy cortésmente después de manifestarles saludos cordiales, en atención a su comunicación No. CCC-731/2023, de fecha 22 de septiembre del año en curso, mediante la cual nos requiere la evaluación de propuestas de la licitación restringida Ref.: JCE-CCC-LR-2023-0002, para la adquisición de dos (02) UPS y dos (02) Switch de Transferencia Automática (ATS).

En este sentido, indicamos que para este proceso participaron dos (02) oferentes. A continuación, presentamos el nivel de cumplimiento de ambas propuestas:

1. Critical Power

- a. **Renglón 1:** Suministro de dos (2) UPS modulares, redundantes 2N, con capacidad de 20KW cada uno para respaldo del Data Center.
 - Cumple con todos los requerimientos solicitados.
- b. **Renglón 2:** Suministro para Rack Automatic Transfer Switch (ATS), con capacidad de 24^ª.
 - Cumple con todos los requerimientos solicitados.

Observaciones:

- El oferente incluye en su propuesta detalles de las facilidades eléctricas, listado de partes, así como los planos dimensionados y render 3D de su propuesta.
- El Tiempo de Entrega es de (10) diez semanas a partir de la firma del contrato.

Página 1 de 3

- La carta provista por el fabricante indica que Critical Powers es PARTNER ELITE y distribuidor autorizado de los productos APC. En adición, se señala en la misma, que es el único Centro Autorizado de Servicio en el país.

2. TCO Networking

- a. **Renglón 1:** Suministro de dos (2) UPS modulares, redundantes 2N, con capacidad de 20KW cada uno para respaldo del Data Center.
 - No Cumple con los requerimientos solicitados, por lo siguientes puntos:

Se solicita UPS Trifásico con Baterías, Panel de Distribución con 39 breakers y Bypass de Mantenimiento, en el mismo gabinete.

En la propuesta se especifica la inclusión del Bypass, pero no se encontró en la misma lo relativo al panel de distribución y breakers.

- En lo relativo a que se debe proveer Gabinete externo de Baterías modulares para por lo menos 30 minutos de autonomía en cada UPS.

No especifica si incluye los gabinetes externos. En la ficha solo se puede evidenciar la configuración de dos (2) baterías internas. Es de carácter obligatorio presentar autonomía para 30 minutos a tope de capacidad de 20kw.

- Debe incluir instalaciones eléctricas de entrada y salida hasta cada Gabinete en el Data Center

En la propuesta se indica que incluye instalación y puesta en marcha, pero no especifica en mayor detalle los elementos técnicos para el proyecto.

- En la comunicación CCC-690/2023, de fecha 11 de septiembre de 2023, relativas a preguntas y respuestas, en el punto #3, se especifica que el oferente deberá proveer los diagramas, planos según su diseño a partir de las informaciones recogidas durante la visita técnica al Data Center.

El oferente no incluye en su propuesta detalles de las facilidades eléctricas, ni listado de partes, ni planos dimensionados, ni render 3D, lo cual es un requisito de los términos de referencia.

- b. **Renglón 2:** Suministro para Rack Automatic Transfer Switch (ATS), con capacidad de 24^ª.

Página 2 de 3

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of page 2.

Cumple con todos los requerimientos solicitados.

Observaciones:

- El Tiempo de Entrega es de (4- 6) semanas a partir de la firma del contrato y recibo del anticipo.
- La carta provista por el fabricante indica que TCO Networks es un revendedor autorizado de los productos APC.

Agradeciendo su atención a la presente le saluda,

Atentamente,


Johnny Rivera
Director Nacional de Informática



Anexo: Cuadro comparativo

Dl/jr/ala-

Página 3 de 3

Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera,
Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809-539-5419 • www.jce.gob.do
FO05 (PRO-SGI-001)02

El informe arroja que la propuesta de **Critical Power** cumple con todo el requerimiento, sin embargo, la propuesta de **TCO Networking** cumple en un sólo ítem.

En tal sentido, el Pliego de Condiciones de la licitación establece en la nota uno (1) del requerimiento, lo siguiente:

“Notas:

- 1) *Se considera un proyecto llave en mano (todo o nada).”*

Por consiguiente, la empresa **TCO Networking** no cumple con todo el requerimiento, por lo que su oferta queda desestimada en virtud de lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Visto el informe de evaluación de las propuestas técnicas realizado por la Dirección Nacional de Informática y después de analizar los documentos presentados por las empresas proponentes en la licitación referencia: JCE-CCC-LR-2023-0002, el Comité decide, a unanimidad de votos, lo siguiente:

Resolución Número Uno (1)

ACOGER el informe de evaluación rendido por Dirección Nacional de Informática, sobre las propuestas técnicas presentadas en la Licitación Restringida Ref.: JCE-CCC-LR-2023-0002, destinada a la adquisición de dos (2) UPS y dos (2) switch de transferencia automática (proyecto, llave en mano).

Resolución Número Dos (2)

DECLARAR a la empresa **Critical Power**, como **“Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica.




Resolución Número Tres (3)

DECLARAR a la empresa **TCO Networking**, como **“Oferente Inhabilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, por las razones expuestas.

No habiendo otro tema que tratar, siendo las diez y veinte minutos de la mañana (10:20 A.M.) del día, mes y año supra indicado se levanta la presente acta, en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, una para archivar en el Comité de Compras y Contrataciones y la otra para los fines correspondientes, la cual la Secretaria da lectura en alta voz a los presentes, quienes en señal de conformidad la rubrican al margen y la firman al pie.


LUIS A. MORA GUZMÁN
Presidente


BILBANIA BATISTA LIZ
Directora General Administrativa


DENNY E. DÍAZ MORDÁN
Consultor Jurídico




JOSÉ CUELLO DE LA CRUZ
Directora Financiera


JOEL LANTIGUA PERALTA
Director de Planificación y Desarrollo


LUIS R. VILCHEZ MARRANZINI
Director de Acceso a la Información


ELIZABETH AMARO CAMILO
Coordinadora-Secretaria