



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CCC-053/2024

Santo Domingo, D.N.,
19 de enero, 2024.

A los : Interesados en el Concurso por Comparación de Precios
Ref.: JCE-CCC-CP-2024-0001, para la adquisición de una (1)
planta eléctrica de 250KW.

Asunto : Respuestas.

Actuando en nombre y representación del Comité de Compras y Contrataciones, en atención a las respuestas, aclaraciones y enmiendas, tenemos a bien responder las preguntas siguientes:

1) ¿Se requiere un tanque adicional de 100 a 150 galones?

Respuesta: No es requerido un tanque adicional. El que trae integrado la planta debe dejarse operando como tanque secundario.

2) ¿Cuál es la distancia lineal del alimentador eléctrico desde el generador eléctrico hasta el selector manual de generadores?

Respuesta: Es de unos 13 pies, dependiendo la ubicación de la salida de la potencia de la planta.

3) ¿Cuál es la distancia lineal del recorrido del sistema de combustible hasta el generador eléctrico?

Respuesta: Unos 15 pies, tomando como referencia el centro de la planta (donde solicitamos sea ubicado).

4) Favor confirmar el voltaje de operación.

Respuesta: 208/120 Vac, 60Hz.

5) ¿El cableado que se va a desconectar será utilizado para la conexión del generador nuevo?

Respuesta: No será utilizado el mismo conductor, debido a que se desconoce su condición. Si, este tiene que ser retirado del panel.

NOTA: Les recordamos que el plazo para preguntas venció en fecha 16/1/2024.

Atentamente,


LICDA. ELIZABETH AMARO CAMILO
Coordinadora

EAC/vd.-

