



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

Servicios Eléctricos

SENo.0134-2024

31 de enero de 2024

Sra. Elizabeth Amaro Camilo

Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones
Junta Central Electoral
Su Despacho

URGENTE

Vía



Ramón A. Mueses
Director de Infraestructura Física

Distinguida Licenciada:

Por medio de la presente, en atención a la **comunicación CCC-070/2024**, suscrita por la **Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones**, donde nos remite **cinco (5) propuestas para la adquisición e instalación de un (1) generador eléctrico de 250KW**, el cual será instalado en la Junta Electoral del Distrito Nacional y Oficina Central del Estado Civil (La Feria), tenemos a bien remitirle el resultado de nuestra evaluación de dichas propuestas.

En espera de cumplir con su requerimiento, le saluda

Atentamente,

Ing. José Osvaldo Moreno

Sub-Director de Conservación de Infraestructuras y Equipos
Encargado Interino de Servicios Eléctricos

JOM/pc
SENo.0134-2024



RECIBIDO
SERVICIOS ELECTRICOS
Por Comandante Encargado
Hora 10:34 Am, 01/02/24

JCE
RECIBIDO
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
01 FEB 2024
HORA 4:37 P.M.
FIRMA Luzmila Torres



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.

Tel.: 809-539-5419

FO05 (PRO-SGI-001)03

**EVALUACION DE CUMPLIMIENTO PARA PLANTA DE 250KW
PARA LA JUNTA DEL DISTRITO NACIONAL Y OFICINA CENTRAL DEL ESTADO CIVIL**

CARACTERISTICAS	EQUIMAX	ELECTROM	DS SERVICIOS MULTIPLES	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS	IMCA
250 KW (312.5 KVA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TRIFASICA (3ph)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VOLTAJE 480VAC (RECONECTABLE A OTROS VOLTAJES)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
FACTOR DE POTENCIA .8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
FRECUENCIA 60Hz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1800 RPM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TANQUE DE COMBUSTIBLE INTEGRADO 100 A 150 GLS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE	NO CUMPLE, BOMBA DE INYECCION MECANICA	NO CUMPLE, BOMBA DE INYECCION MECANICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MODULO DE CONTROL ELECTRONICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RADIADOR DIMENSIONADO PARA TEMPS DE HASTA 50 GRADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTOEXCITADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SENSOR DE NIVEL DE REFRIGERANTE Y VISOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SILENCIOSA DE 60 A 70 DECIBELES	NO CUMPLE. NO ESPECIFICADO EN PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DIESEL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD EMERGENCIA 250KW	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD PRIMARIA 225KW	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TENSION NOMINAL 220V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SIN ESCOBILLAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SISTEMA DE EXCITACION INTERNA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
BREAKER DE PROTECCION A CAPACIDAD DE ENTREGA	NO CUMPLE, BREAKER OFERTADO DE MENOR CAPACIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ENCAPSULADA (INSONORIZADA) RESISTENTE A LA CORROSION, PINTADA AL HORNO CON POLVO DE POLIESTER Y CON CERRADURAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSTRUCCION DE ACERO GALVANIZADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SISTEMA SILENCIADOR DE ESCAPE CRITICO MONTADO INTERNAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PUERTAS DE ACERO CON CERRADURA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PANEL DE CONTROL CON INDICADORES DE FALLOS EN IDIOMA ESPAÑOL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
BOTON PARA PARADA DE EMERGENCIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EDIFICIO QUE ALBERGA LA JUNTA ELECTORAL DEL D.N. Y LA OFICINA CENTRAL DEL ESTADO CIVIL (LA FERIA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE