



**NOMBRE DEL OFERENTE: TRACE INTERNATIONAL SRL  
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.**

**REFERENCIA: JCE-CCC-CP-2022-0040**

**OFERTA TÉCNICA**

**Santo Domingo, D.N  
22 de diciembre de 2022**

**Firma del representante Legal:**



---

**Trace International, S.R.L.**

**Roberto Pastoriza # 154, Naco, Santo Domingo, R.D. Tel.: (809) 338-2151 RNC: 1-06-01411-7  
Página: [www.tracesolar.com](http://www.tracesolar.com) Correo Electrónico: [info@traceinternational.com](mailto:info@traceinternational.com)**



Junta Central Electoral



FICHA TECNICA

**“Adquisición de Baterías para Inversor.”**

Referencia: JCE-CCC-CP-2022-0040

ITEM	DESCRIPCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Baterías para inversor de 6V de 225 amperes	UD	136

**GARANTIA** 12 meses full y 12 meses prorrateado, para un total de 24 MESES DE GARANTÍA.

- **Disponibilidad de entrega:** Inmediata, el 100% de los items. Transporte incluido.
- **Condiciones de pago:** Crédito

Plazo de Mantenimiento de la Oferta: Un (1) año.

Nota: Las baterías NO SON SELLADAS, requieren mantenimiento, con tapones, para mantener el nivel de electrolitos.



# FICHA TÉCNICA: BATERIA (NO LIBRE DE MANTENIMIENTO) PLOMO ACIDO 6V TRACE 225AH T-225



## ESPECIFICACIONES

Tipo BCI	GC2
Peso	60 lbs.
Placas Pos. por Celda	8
Placas Neg. por Celda	9
Tipo Placa Pos.	1140-0016
Tipo Placa Neg.	1112-0015
Material Activo	QW-055 (Formulación en pasta)
Tipo de Aislamiento	SOBRE 60-13-699 (HD) GOLF C / 3004-6005
Doble Aislamiento	SI - ALFOMBRILLA DE VIDRIO 20 MIL 6.25 *3009-2001
Plomo Intermedio	S-3000
Tipo de Contenedor	GC6V 3.100 X 8.810 BLK/2001-0654
Tipo de Cubierta	HS GC6V BLK/2002-5152
Tipo de Ventilación	Pod BLP GC Single Vent Blanco / 2003-0001
Tipo de Mango	Handle Golf Cart/2004-0114
Tipo de cas entre Celdas	13 MM
Electrolito	1.275 ±0.010
Formación PC	GC61200
Terminales	Plomo





## PAUTAS DE CARGA RECOMENDADAS T-225

Después de la descarga, utilice una carga de corriente constante de 20 a 25 amperios hasta que la batería lea 2,40 voltios por celda (7,20 voltaje de la batería). Después de alcanzar los 2,40 voltios por celda, que es el punto de gasificación, use una carga de voltaje constante para limitar el voltaje del cargador para mantener 2,40 voltios por celda hasta que la corriente de entrada baje a 8 amperios.


Una vez que el voltaje de entrada cae a 8 amperios, una corriente constante de 8 amperios durante 3 a 5 horas completará la carga. La temperatura, el estado y la profundidad de descarga de la batería son factores que afectan el tiempo de carga completo.

## DIMENSIONES GENERALES MÁXIMAS

Longitud 260 mm (10 1/4 pulg.)  
 Ancho 181 mm (7 1/8 pulg.)  
 Altura 284 mm (11 1/8 pulg.)



Ø14 Stainless Steel Positive and Negative Terminals



Ciclo de vida útil en relación con la profundidad de descarga



## OPCIONES

## ESPECIFICACIONES

CCA	0
R/C	400 @ 25 Amps
20 A/H	225

CCA @ 0°F	NA	
MCA @ 32°F	NA	
RC @ 25 Amp		
RC @ 75 Amp	105 min	
Capacidad de 210 amp por hora a 80 ° F	100 hr Rate	113 %
	20 hr Rate	100 %
	10 hr Rate	95 %
	5 hr Rate	82 %
	2 hr Rate	71 %
Velocidad de 20 Ah afectada por la temp.	104° F   40° C	102 %
	80° F   27° C	100 %
	32° F   0° C	65 %

\*No acepte este producto si su documento de compra no la fecha no contiene la serie, o si alguna etiqueta está levantada o tiene señales de que ha sido intercambiada. Al adquirir este producto usted acepta los términos de garantía: [www.tracesolar.com/garantias](http://www.tracesolar.com/garantias)

TRACE INTERNATIONAL, SRL  
[www.traceinternational.com](http://www.traceinternational.com)

República Dominicana | RNC 1-06-01411-7  
 Tel: (809) 338-2151 | [info@traceinternational.com](mailto:info@traceinternational.com)

22 de diciembre de 2022  
Rep. Dom. DN

Señores:

Comité de Compras y Contrataciones

Junta Central Electoral

Después de un cordial saludo;

Quien suscribe, JOSE DOMINGO HERNANDEZ CASTAÑOS, con cédula de identidad y electoral correspondiente al número 054-0077184-5 con residencia en la calle Hostos casa 23, Mejoramiento Social, Urbanización del Este, Moca; actuando en nombre y representación de TRACE INTERNATIONAL, S.R.L., con el Registro Nacional de Contribuyente No. 1-06-01411-7.

El motivo de la presente es para comunicar que de resultar adjudicatario al presente proceso de Referencia: Ref. JCE-CCC-CP-2022-0040, nos comprometemos a realizar entrega inmediata de los artículos ofertados.

Sin otro particular, se despide;

Atentamente,

JOSE DOMINGO HERNANDEZ CASTAÑOS

The image shows a handwritten signature in blue ink on the left, and a circular blue stamp on the right. The stamp contains the text "TRACE INTERNATIONAL S.R.L." around the perimeter and a small asterisk at the bottom.