



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

Conservación de Infraestructuras y Equipos

Santo Domingo, D. N.
08 de marzo 2024.-

CIE-R No.0120/24.-

Para : Señora
Elizabeth Amaro Camilo,
Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones.
Junta Central Electoral
Su Despacho. -

Vía : **Sr. Ramón A. Mueses Estrada**
Director de Infraestructura Física.

Asunto : Evaluación comunicación CCC-137/2024.



Distinguida Señora:

Por medio de la presente, en atención a la **comunicación CCC-137/2024**, suscrita por la **Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones**, donde nos remite las **dos (2) propuestas para la adquisición e instalación de un (1) sistema continuo de bombeo de agua a presión constante**, en esta Sede central, tenemos a bien remitirle el resultado de nuestra evaluación de dichas propuestas.

En espera de cumplir con su requerimiento, le saluda.

Atentamente

Jose Osvaldo Moreno Espinal
Conservación de Infraestructura y Equipos
CIE/JOME/pc



Anexo: Cuadro de evaluación y fotocopia comunicación CCC-137/2024, d/f 04/03/24.



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-539-5419
FO05 (PRO-SGI-001)03

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCION Y/O COMPONENTES.	RONISI INDUSTRIAL , SRL	DSETA GROUP
**Dos Bombas de 10 Hp a 208 voltios, trifásica	No cumple, plantea bombas de 7.5 Hp.	No cumple, ofertó bomba horizontal y es vertical
**Dos Variadores de Velocidad para Motores de bombas	Cumple	Cumple
**Dos Transmisores de presión.	Cumple	Cumple
**Un PLC para manejo y control del sistema.	Cumple	Cumple
**Un Gabinete para la distribución componentes eléctricos.	Cumple	Cumple
**Electrodos de nivel, porta electrodos y demás.	Cumple	Cumple
**Sensores, luz piloto, breakers y otros componentes para el manejo eléctrico.	Cumple	Cumple
**Tuberías, accesorios y demás para la interconexión hidráulica del sistema.	Cumple	Cumple

8 de marzo, 2024

