



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia



234892

Dirección de Informática

DNI-22-10-52  
Santo Domingo, D. N.  
21 de octubre de 2022

URGENTE

A : **Sra. Elizabeth Amaro Camilo**  
Coordinadora del Comité de Compras y Licitaciones

Asunto : **Respuesta a Solicitud de Evaluación de la Comunicación No. CCC-370/2022**  
**Propuestas para la Adquisición de Solución de Sensores NetBotz de APC.**

Distinguida Sra. Amaro:

Cortésmente después de manifestarles saludos cordiales, en atención a su comunicación No. CCC-370/2022, de fecha 19 de octubre, 2022, referente a la solicitud de evaluación para la adquisición de una solución de sensores NetBotz de APC, tal como se requiere en el oficio DNI-22-07-23 de esta Dirección Nacional de Informática. Evaluado las propuestas remitidas por los oferentes pudimos determinar el siguiente nivel de cumplimiento.

A) Oferentes que cumplen:

- IQtek Solutions
- TCO Networks
- Digital City

B) Oferentes que cumplen con Observación

- Sinergit
  1. No especificaron las cantidades de los productos ofertados, pero las referencias son las correctas.
- Unisoft
  1. La carta de referencia de APC certifica que el Partner Reseller autorizado es ISBEL Dominicana y la propuesta es Ofertada por UNISOFT, SRL. al parecer el representante local de esta.

C) Oferentes que no cumplen

- Cedanet Solutions
  1. Para el ítem 11 & 12: Se requiere la versión StruxureWare Data Center Expert Enterprise y están ofertando la versión Standard.
  2. La carta de referencia no es de APC, sino de SOLUTION BOX, la cual dice que es distribuidor autorizado y autoriza a CEDANET a comercializar y revender los productos APC.

Aunque no se especifica en la ficha técnica, pero es un aspecto muy importante para considerar en la evaluación, es la relación comercial de los oferentes con el fabricante APC (Nivel de Partner). En las propuestas pudimos identificar las siguientes clasificaciones:

- Partner Premier: Es tipo de partner además de ser distribuidor autorizado para comercializar los productos APC, también tiene certificaciones en soluciones orientadas de APC.
- Partner Reseller: Este es distribuidor autorizado para comercializar los productos APC.
- Partner Reseller por un tercero: En este caso el que tiene la autorización es un tercero que a su vez autoriza al oferente a comercializar los productos APC.

Para las soluciones de Data Center de APC, en la rama de IT Power, se prefieren los niveles de partners más elevados (Select, Premier, Elite).


Oferente	Partner
Unisoft	Partner Reseller x 3rd party
Sinergit	Partner Premier
IQtek Solutions	Partner Premier
TCO Networks	Partner Reseller
Cedanet Solutions	Partner Reseller x 3rd party
Digital City	Partner Reseller

Los oferentes TCO Networks y Digital City solamente ofertaron 1 año de garantía, mientras que los restantes ofertaron los 2 años incluidos por el fabricante. Favor de ver cuadro comparativo anexo para mayor detalle de la evaluación de las propuestas.

Agradeciendo su atención a la presente le saluda,

Atentamente,

  
**Johnny Rivera**  
Director de la Dirección de Informática



DI/jr/mb-

Evaluación Propuestas Concurso Ref.: JCE-CCC-CP-2022-0025, Adquisición Sensores NetBotz de APC

Sistema de Monitoreo APC NetBotz				Unisoft	Sinergit	IQtek Solutions	TCO Networks	Cedanet Solutions	Digital City
Item	Referencia	Cant	Descripción						
1	NBRK0750	3	NetBotz Rack Monitor 750	(3) x NBRK0750 ✓	NBRK0750 ✓	(3) x NBRK0750 ✓	(3) x NBRK0750 ✓	(3) x NBRK0750 ✓	(3) x NBRK0750 ✓
2	NBPD0165	6	NetBotz Camera Pod 165	(6) x NBPD0165 ✓	NBPD0165 ✓	(6) x NBPD0165 ✓	(6) x NBPD0165 ✓	(6) x NBPD0165 ✓	(6) x NBPD0165 ✓
3	NBPD0150	4	NetBotz Rack Sensor Pod 150	(4) x NBPD0150 ✓	NBPD0150 ✓	(4) x NBPD0150 ✓	(4) x NBPD0150 ✓	(4) x NBPD0150 ✓	(4) x NBPD0150 ✓
4	NBES0306	2	NetBotz Vibration Sensor - 12 ft.	(2) x NBES0306 ✓	NBES0306 ✓	(2) x NBES0306 ✓	(2) x NBES0306 ✓	(2) x NBES0306 ✓	(2) x NBES0306 ✓
5	NBES0304	4	NetBotz Dry Contact Cable - 15 ft.	(4) x NBES0304 ✓	NBES0304 ✓	(4) x NBES0304 ✓	(4) x NBES0304 ✓	(4) x NBES0304 ✓	(4) x NBES0304 ✓
6	NBES0313	10	NetBotz Door Switch Sensor (2) for an APC Rack - 12 ft.	(10) x NBES0313 ✓	NBES0313 ✓	(10) x NBES0313 ✓	(10) x NBES0313 ✓	(10) x NBES0313 ✓	(10) x NBES0313 ✓
7	NBES0305	2	NetBotz 0-5V Cable - 15 ft.	(2) x NBES0305 ✓	NBES0305 ✓	(2) x NBES0305 ✓	(2) x NBES0305 ✓	(2) x NBES0305 ✓	(2) x NBES0305 ✓
8	NBES0307	4	NetBotz Smoke Sensor - 10 ft.	(4) x NBES0307 ✓	NBES0307 ✓	(4) x NBES0307 ✓	(4) x NBES0307 ✓	(4) x NBES0307 ✓	(4) x NBES0307 ✓
9	NBES0308	2	NetBotz Leak Rope Sensor - 20 ft.	(2) x NBES0308 ✓	NBES0308 ✓	(2) x NBES0308 ✓	(2) x NBES0308 ✓	(2) x NBES0308 ✓	(2) x NBES0308 ✓
10	AP9324	2	APC Alarm Beacon	(2) x AP9324 ✓	AP9324 ✓	(2) x AP9324 ✓	(2) x AP9324 ✓	(2) x AP9324 ✓	(2) x AP9324 ✓
11	-	1	StruxureWare Data Center Expert Enterprise appliance with 25-Node License	(1) x AP9475 ✓	AP9475 ✓	(1) x AP9475 ✓	(1) x AP9475 ✓	(1) x AP9525 *	(1) x AP9475 ✓
12	AP9484	1	StruxureWare Data Center Expert Enterprise Software Support Contract	(1) x WMS1YRENT ✓	WMS1YRENT ✓	(1) x WMS1YRENT ✓	(1) x WMS1YRENT ✓	(1) x WMS1YRSTD *	(1) x WMS1YRENT ✓
13	Sede	1	Instalación Data Center Sede Principal	Incluida ✓	Incluida ✓	Incluida ✓	Incluida ✓	Incluida ✓	Incluida ✓
14	CAR	1	Instalación Data Center Centro Alterno Backup Romana	Incluida ✓	Incluida ✓	Incluida ✓	Incluida ✓	Incluida ✓	Incluida ✓
15	Garantía	1	Tiempo de Garantía Ofertado	2 años ✓	2 años ✓	2 años ✓	1 año ✓	2 años ✓	1 año ✓
16	Entrega	1	Tiempo de Entrega	12 - 16 Semanas ✓	12 - 17 Semanas ✓	12 - 16 Semanas ✓	4 - 6 Semanas ✓	6 - 8 Semanas ✓	6 - 8 Semanas ✓
17	Partner	1	Nivel de Partner APC	Partner Reseller x 3rd party	Partner Premier	Partner Premier	Partner Reseller	Partner Reseller x 3rd party	Partner Reseller
18	Observ.	1	Observaciones a las propuestas	<p>Para el ítem 6: Referencia para compatibilidad con NBRK0750, se sustituye NBS0313 por NBES0302 para rack universal.</p> <p>Para ítem 12: Referencia Actualizada para el AP9484, el nuevo es WMS1YRENT. La carta de referencia de APC certifica que el <u>Partner Reseller</u> autorizado es ISBEL Dominicana y la propuesta es Ofertada por UNISOFT, SRL al parecer el representante local.</p>	<p>Las referencias de <u>componentes son correctas pero no especificaron las cantidades.</u></p> <p>Para el ítem 6: Referencia para compatibilidad con NBRK0750, se sustituye NBS0313 por NBES0302 para rack universal.</p> <p>Para ítem 12: Referencia Actualizada para el AP9484, el nuevo es WMS1YRENT. La carta de referencia de APC certifica que <u>SINERGIT</u> es un <u>Partner Premier</u> autorizado.</p>	<p>Para el ítem 6: Referencia para compatibilidad con NBRK0750, se sustituye NBS0313 por NBES0302.</p> <p>Para ítem 12: Referencia Actualizada para el AP9484, el nuevo es WMS1YRENT. La carta de referencia de APC certifica que IQtek es un <u>Partner Premier</u> autorizado.</p>	<p>Para el ítem 6: No hacen la observación de los otros oferentes de la compatibilidad del NBRK0750 y el NBS0313, aunque en la matriz del fabricante son compatibles.</p> <p>La carta de referencia de APC certifica que TCO Networks es un <u>Partner Reseller</u> autorizado.</p>	<p>Para el ítem 6: No hacen la observación de los otros oferentes de la compatibilidad del NBRK0750 y el NBS0313, aunque en la matriz del fabricante son compatibles.</p> <p>Para el ítem 11 &amp; 12: <u>Se requiere la versión StruxureWare Data Center Expert Enterprise y están ofertando la versión Standard.</u> La carta de referencia <u>no es de APC</u>, sino de SOLUTION BOX, la cual dice que es <u>distribuidor autorizado</u> y autoriza a CEDANET a comercializar y revender los productos APC.</p>	<p>Para el ítem 6: No hacen la observación de los otros oferentes de la compatibilidad del NBRK0750 y el NBS0313, aunque en la matriz del fabricante son compatibles.</p> <p>Para ítem 12: Referencia Actualizada para el AP9484, el nuevo es WMS1YRENT. La carta de referencia de APC certifica que Digital City es un <u>Revendedor autorizado.</u></p>
19	Resultado	1	Nivel de Cumplimiento de la Propuesta	CUMPLE *	CUMPLE *	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE