



No.: 2022-001963

Fecha.: 10/10/2022

Hora.: 09:08 am



## Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N  
Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

RNC: 401-00754-1

<b>Nombre:</b> 0000-DE SOTO TRADING SRL	<b>RPE:</b> 412
<b>Dirección:</b> C/ 1RA. NO.1, RESIDENCIAL EDDA, KM 7.5. STO DGO.	<b>RNC:</b> 101-83451-1
<b>Ciudad:</b> DISTRITO NACIONAL	<b>Tel. :</b> 8096872474
<b>Contacto:</b> RICARDO DE SOTO	<b>Fax :</b>

#### Estimado Señor:

Solicitamos que nos presenten cotizaciones para los artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y firmada. El plazo máximo establecido es de (5) días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
1	1	UNIDAD (ES)	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE DETENCION Y SUPRESION DE INCENDIOS
			- DISEÑAR, SUMINISTRAR E INSTALAR DICHO
			SISTEMA PARA EL DATA CENTER, CUARTO DE UPS
			Y EL CENTRO ALTERNO DE LA ROMANA.
			.
			- METODO: SISTEMA AUTOMATIZADO DE SUPRESION
			POR INUNDACION TOTAL CON AGENTE LIMPIO
			FABRICADO CON UN PROCESO CONOCIDO COMO
			FLUORACION ELECTROQUIMICA.
			.
			- DEBE TENER CAPACIDAD DE DETECCION TEMPRANA,
			ALERTAS (VISUALES Y SONORAS) Y MONITOREO
			REMOTO Y CAPACIDAD DE INTEGRARSE CON OTROS
			SISTEMAS DE MONITOREO.
			.
			- EL AGENTE UTILIZADO DEBE SER SEGURO PARA USO
			EN ESPACIOS OCUPADOS, AMBIENTALMENTE
			SUSTENTABLE, NO SEA CONDUCTOR ELECTRICO, CAPAZ
			DE EXTINGUIR UN INCENDIO EN SU ETAPA
			INCIPIENTE Y RECONOCIDO POR ESTANDARES
			INTERNACIONALES COMO NFPA 2001 E ISO14520.
			.
			- EL AGENTE DEBE SER FABRICADO BAJO LAS NORMAS
			ISO 9001 E ISO 14001.
			.
			- EL EQUIPO DEBERA ESTAR LISTADO POR UL Y
			APROBADO POR FM Y EL AGENTE EXTINTOR DEBERA
			SER UN COMPONENTE RECONOCIDO POR UL O FM
			PARA USO EN EL SISTEMA.
			.
			- LOS CILINDROS DEL SISTEMA ESTARAN
			ETIQUETADOS INDICANDO EL FABRICANTE DEL
			SISTEMA Y LA MARCA DEL AGENTE.
			.





No.: 2022-001963  
 Fecha: 10/10/2022  
 Hora: 09:08 am

### Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N  
 Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

RNC: 401-00754-1

<b>Nombre:</b> 0000-DE SOTO TRADING SRL	<b>RPE:</b> 412
<b>Dirección:</b> C/ 1RA. NO.1, RESIDENCIAL EDDA, KM 7.5. STO DGO.	<b>RNC:</b> 101-83451-1
<b>Ciudad:</b> DISTRITO NACIONAL	<b>Tel. :</b> 8096872474
<b>Contacto:</b> RICARDO DE SOTO	<b>Fax :</b>

**Estimado Señor:**

Solicitamos que nos presenten cotizaciones para los artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y firmada. El plazo máximo establecido es de (5) días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
			EL FLUIDO DE AGENTE LIMPIO DEBE TENER UN
			POTENCIAL DE AGOTAMIENTO DE OZONO (PAO) IGUAL
			A CERO. EL PAO DEBE ESTAR EN CONFORMIDAD CON
			LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL (EPA) DE
			LOS ESTADOS UNIDOS.
			.
			- EL FLUIDO AGENTE LIMPIO DEBERA TENER
			POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL (GWP)
			DE > 1 (100 AÑOS ITH).
			.
			- EL FLUIDO DE AGENTE LIMPIO NO DEBE EMITIR
			GASES DE EFECTO INVERNADERO NI SER AGOTADOR DE
			OZONO. TAMPOCO DEBE CONTENER PERFLUOROCARBONOS
			(PFC), HIDROFLUOROCARBONOS (HFC) NI
			HIDROCLOROFUOROCARBONOS (HCFC).
			.
			- EL AGENTE LIMPIO DEBE TENER UN FACTOR DE
			SEGURIDAD MINIMO DE 60% ENTRE EL PORCENTAJE DE
			CONCENTRACION DE DISEÑO Y EL NIVEL SIN EFECTO
			ADVERSO OBSERVADO (NOAEL) PARA LOS PELIGROS
			DE CLASE A Y C.
			.
			- LA CONCENTRACION MINIMA DE EXTINCION (MEC)
			DETERMINADA POR LA PRUEBA SEGUN LAS NORMAS
			RECONOCIDAS DE LOS LABORATORIOS DE PRUEBA
			(ES DECIR, UL 2166, FM 5600) NO DEBERA SER
			SUPERIOR AL 3,3%.
			.
			- EL SISTEMA DEBE ESTAR CERTIFICADO POR EL
			FABRICANTE DEL SISTEMA DE SUPRESION DE
			INCENDIOS PARA QUE TENGA UN NIVEL DE RUIDO
			DURANTE LA DESCARGA DEL AGENTE QUE NO
			EXCEDA LOS 110 BB, 0,5 A 5,0 KHZ, POR UN
			PERIODO MAYOR DE 20 SEGUNDOS, A UNA DISTANCIA





No.: 2022-001963  
 Fecha.: 10/10/2022  
 Hora.: 09:08 am

**Junta Central Electoral**  
 Garantía de Identidad y Democracia

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N  
 Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978  
 División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

RNC: 401-00754-1

<b>Nombre:</b> 0000-DE SOTO TRADING SRL	<b>RPE:</b> 412
<b>Dirección:</b> C/ 1RA. NO.1, RESIDENCIAL EDDA, KM 7.5. STO DGO.	<b>RNC:</b> 101-83451-1
<b>Ciudad:</b> DISTRITO NACIONAL	<b>Tel. :</b> 8096872474
<b>Contacto:</b> RICARDO DE SOTO	<b>Fax :</b>

**Estimado Señor:**

Solicitamos que nos presenten cotizaciones para los artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y firmada. El plazo maximo establecido es de (5) días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
			DE TRES PIES DE LA TOBERA DE DESCARGA DE GAS.
			.
			- EL FABRICANTE DEBERA PROPORCIONAR PRUEBAS
			CERTIFICADAS QUE DOCUMENTEN LOS NIVELES DE
			RUIDO MEDIDOS Y REGISTRADOS POR LZFMX SEGUN
			LA FRECUENCIA CENTRAL DE BANDA DE 1/3 DE
			OCTAVA U OTRO MEDIO APROBADO.
			.
			-ADICIONAR EXTINTORES MANUALES EN LA PROPUESTA
====> Debajo de esta linea no hay artículos <====			

COMUNICAR EN SU COTIZACIÓN LOS SIGUIENTES DATOS:  
 CONDICIONES DE PAGO, TIEMPO DE ENTREGA Y GARANTÍA. NOTA: SOLICITAMOS,  
 DEPOSITAR POR LA DIVISIÓN DE COMPRAS LAS COTIZACIONES EN UN  
 SOBRE CERRADO CON EL NÚMERO DE LA SOLICITUD Y EL SELLO DE LA  
 EMPRESA O ENTREGARSELAS A LOS MENSAJEROS DE COMPRAS.

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compras en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea acepta, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes servicio o el producto que se trate a partir de la recepción de la orden de compra. El pago de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2) La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia , con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09

**Nota(3) Nota: La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado**

Observaciones: Siempre deberá indicar su mejor precio, Indicar RNC: Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.



<b>DESCRIPCIÓN DEL (LOS) ARTICULO(S)</b>
Hacemos Constar que los artículos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de _____ días a partir de la fecha.
A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle el ITBIS SI _____ NO _____
Crédito a _____ Días _____
Nuestro Compromiso de entregar es en ( _____ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra
Firma / Sello / Fecha

## Dionisio Esteban Herrera Peralta

---

**De:** Dionisio Esteban Herrera Peralta  
**Enviado el:** lunes, 10 de octubre de 2022 10:00 a. m.  
**Para:** desototrading3@gmail.com  
**CC:** Víctor Antonio Díaz Peña  
**Asunto:** Solicitud de Cotizacion 2022-001963  
**Datos adjuntos:** JCE-CCC-CP-2022-0028.pdf; Solicitud1.png; Solicitud2.png; Solicitud3.png

Buenos Dias

Cortésmente remito solicitud de cotización adjunta.

Pase buen día.

### Lic. Dionisio Herrera

Analista  
Division de cotizaciones y seguimiento de compras  
Oficina (809)-530-2518 Directo



**Junta Central Electoral**  
*Garantía de Identidad y Democracia*

---

*Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera  
Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809-539-5419*

[www.jce.gob.do](http://www.jce.gob.do)



[www.jce.gob.do](http://www.jce.gob.do)

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente via e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.

Confidentiality Notice: The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are neither the intended recipient nor the employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that you may not review, retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have received this email in error, please contact the sender immediately and delete this message from any computer or other data bank. Thank you.