




REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
COMISIÓN DE LICITACIONES
"Año del Centenario del Nacimiento de Juan Bosch"



ACTA DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES No. 161-2009
"COMPARACION DE PRECIOS"

En la oficina de la Comisión de Licitaciones, sito en la Av. Gregorio Luperón No. 118, Zona Industrial de Herrera, siendo las tres de la tarde (3:00 P.M.) del día diez (10) del mes de Noviembre, del año dos mil nueve (2009), se reunieron los miembros de la referida Comisión, señores: DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ, Presidente, DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ, Miembro, DR. LUÍS RAMÓN CORDERO GONZÁLEZ, Miembro y el LIC. LEONARDO GARCÍA, Miembro-Secretario, todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el Presidente de la misma.

El presidente de la Comisión de Licitaciones, DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que el LIC. GUARINO CRUZ, Asesor Legal de esta Comisión, presentó excusas para ausentarse y que esta reunión se desarrollará sin su presencia, la cual ha sido convocada para conocer y decidir sobre la siguiente:

AGENDA:

- a) Conocimiento del Expediente No. 2009-01744, relativo a la compra de UNA (1) PLANTA ELECTRICA DE 50 KW, 1 PH, 240V, UN (1) TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 250 GALONES y los materiales necesarios, para ser instalados en la Oficialía del Estado Civil de la 6ta. Circunscripción del Distrito Nacional.
- b) Tratar cualquier otro asunto de interés.

El Presidente informó que la institución tenía que abocarse a la programación y ejecución de las compras, conforme a la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificación contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de Diciembre del dos mil seis (2006) y al manual de procedimiento de la Junta Central Electoral.

VISTA: La comunicación S/N, fechada el 12 del mes de octubre del año 2009, a la firma del Lic. Jorge Valdez, Encargado de la División de Compras y Suministro, en la que remite a la Comisión de Licitaciones, el expediente No. 2009-01744, correspondiente a la compra de una (1) planta eléctrica y sus accesorios para ser utilizada en la Oficialía del Estado Civil de la 6ta. Circ. del Distrito Nacional.

VISTA: La copia del oficio UFEP-191 de fecha 23 del mes de septiembre del año 2009, firmado por Ing. Luis Julio Mota, Encargado de la Unidad de Formulación y Elaboración de Presupuesto, dirigido al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Cámara Administrativa y demás miembros, debidamente aprobado, en el que remite el presupuesto para las instalaciones eléctricas del local en remodelación de la Oficialía del Estado Civil de la 6ta. Circunscripción del Distrito Nacional. (El oficio original se encuentra, según nota de la División de Compras, en el Memo No. 3837 de la Dirección General Administrativa).

VISTA: La copia del presupuesto eléctrico para la remodelación del local que aloja la Oficialía del Estado Civil de la 6ta. Circunscripción del Distrito Nacional, elaborado por el Ing. Julio Mota (El oficio original se encuentra, según nota de la División de Compras, en el Memo No. 3837 de la Dirección General Administrativa).

VISTA: La copia de la comunicación OCA. 4951/09, de fecha 25 de septiembre del 2009, a la firma del Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Cámara Administrativa, dirigida al Lic. Cinthia M. Pellice, Directora General Administrativa, en la

que le comunica que en su sesión de fecha 25 de septiembre del 2009 (Acta No. 221/2009), resolvió, entre otros asuntos, aprobar los presupuestos para instalaciones eléctricas para la remodelación del local de la Oficialía Civil de la 6ta. Circunscripción del Distrito Nacional. (El oficio original se encuentra en el memo 3837 de la Dirección Administrativa, según nota de la División de Compras).

VISTO: El requerimiento No. 2009-01633, de fecha 2 del mes de octubre del año 2009, del Ing. Cesar Antonio Pineda Garrido, Encargado Interino de la Sección de Almacén, para tramitar la compra de los bienes objetos del presente procedimiento.

VISTA: La solicitud de cotización No. 2009-01744, cursada por la División de Compras y Suministros en fecha 2 de octubre del año 2000, a las empresas: AVELINO ABREU, C. por A., ELECTROM, S. A., SAN MIGUEL & CIA. C. por A., EQUIPOS DIESEL, S. A., PRAMAC CARIBE, C. por A. y ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S. A.

VISTA: Las cotizaciones presentadas por las empresas: AVELINO ABREU, C. por A., ELECTROM, S. A., SAN MIGUEL & CIA. C. por A., EQUIPOS DIESEL, S. A. y PRAMAC CARIBE, C. por A.

VISTO: El oficio CL-670/09 de fecha 13 de octubre del año 2000, en el que la Comisión de Licitaciones solicita al Ing. Fausto Abreu, Miembro de la Unidad de Remodelación y Adecuación de Oficinas Civiles, la evaluación técnica de las propuestas presentadas para la adquisición de una (1) planta eléctrica de 50 Kw., 1PH, 240 V y sus materiales, a ser instalada en el local de la Oficialía del Estado Civil de la 6ta. Circ. del Distrito Nacional.

VISTO: El oficio URO-ADM-1423 de fecha 3 de noviembre del año 2009, a la firma del Ing. Fausto Abreu, miembro de la Unidad de Remodelación y Adecuación de Oficinas Civiles, en el que informa sobre la evaluación realizada a las propuestas presentadas por los participantes en el concurso para la adquisición de una (1) planta eléctrica de 50 Kw., 1PH, 240 V y sus materiales, a ser instalada en el local de la Oficialía del Estado Civil de la 6ta. Circ. del Distrito Nacional.

VISTA: La comunicación S/N, fechada el 3 de noviembre del 2009, de la empresa EQUIPOS DIESEL, S. A., en la que certifica que la planta eléctrica propuesta para la solicitud de Cotización No. 2009-01744, puede ser reconectada en monofásico sin que esto represente pérdida de potencia.

VISTA: La Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de Agosto del año dos mil seis (2006), y sus modificaciones contenidas en la Ley 449-06, el decreto No. 490 de fecha 30 de Agosto del año dos mil siete (2007), reglamento de la citada Ley.

VISTA: Ley Electoral No. 275/97, de fecha 21 de diciembre del año 1997 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: Que el objetivo principal de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL es garantizar que las compras y contrataciones estén ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para los oferentes.

CONSIDERANDO: Que las cotizaciones presentadas por las empresas participantes en este concurso fueron las siguientes:

AVELINO ABREU, C. por A., cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
1	HIPOWER Planta silenciosa 43 KW HYW-45 M6 SA X1CH18768. • PCV: HYW-45 M6 SA. • Color: blanco. • Año 2009. • Monofásica 120/240 VAC, ***166 AMPS***STANDBY. • Preparada para trabajar en exteriores.	12,931.03	12,931.03

	• Generador marca: Newage Stamford. Velocidad 1800 RPM 60 HZ 4 polos. • Diseño sin escobillas autoventilado. • Aislamiento clase II para 150 GDS celsius de elevación de temperatura. • Provista de rodamiento sellado libre de mantenimiento. • Acople directo al motor por acople flexible. • Acepta cargas conforme normativa ISO 8528. • Motor diesel de cuatro tiempos marca Yanmar 4L. • Modelo 4NTV98T aspiración turbo, gobernador mecánico 3%. • Cilindrada 3.30 l., provista de silenciador instalado. • Máxima potencia al freno BIIP 68 HP consumo al 7.5% de 3.0 GPH standby. • Provista de bomba de trasiego de aceite para cambio de aceite sin derrames. • Panel digital con protección para: overcrank/sobrevelocidad. • Baja presión de aceite/alta presión de aceite. • Alta o baja temperatura del refrigerante. • Bajo nivel de combustible, provista de tanque de combustible de 100 litros (26 galones). • Provista de llavines en todas las puertas para protección. • Provista de Batería, aceite motor, refrigerante, manual del usuario. • Provista de manuales de operación y mantenimiento del motor y del generador. • Dimensiones exteriores: Largo=89 x Ancho=43 x Altura=53 pulgadas. • Nivel sonoro: 63 decibelios @ 7 M A plena carga. • Producto nuevo de Estados Unidos.		
	Subtotal		12,931.03
	Más 16% ITBIS		2,068.96
	Total General (Impuestos incluidos)		US\$14,999.99

Condiciones de ~ ~ a g Contado. Tiempo de entrega: No indica. Garantía: 1 año ó 2,000 horas.

ELECTROM, S. A., cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
1	Planta eléctrica marca SDMO, modelo J40, UCM IV, silenciosa, @ 1800 rpm, generador a prueba de gotco, según especificación nema, aislamiento clase II. Capacidad del equipo de 40 KW., (40 KVA), en servicio de emergencia bajo fp. 1.0, monofásica, 120/240 V., 60 Hz. Generador reconectable para bajos y altos voltajes. Motor: • Fabricante: John Deere.	12,887.93	12,887.93

- Lugar de origen: Francia.
- Modelo: 3029 TF 120.
- Cilindrada: 3 en línea.
- Tipo de enfriamiento: por agua.
- Inyección: directa.
- Consumo 75% de carga: 2.6 gal./hora.
- Disyuntor (breaker): integrado.
- Soportes antivibratorios.
- Nivel sonoro: 69 dB (A) a 7 metros.

Generador:

- Fabricante: Leroy Somer.
- Lugar de origen: Francia.
- Modelo: 433 M45.
- No. de polos: 4.
- Tipo de regulación: mecánica.
- Excitación: auto excitado.
- Tipo de conexión: 12 hilos.
- Tanque de combustible integrado: 26 galones.
- Silenciador residencial.
- Arranque eléctrico 32 V.

Sistema de Control:

Panel de control automático tipo MICS-NEXYS de nuestros equipos, visualiza a través de una pantalla de "cristal líquido" (LCD) las siguientes mediciones o parámetros:

- Frecuencia (hz).
- Contador horario.
- Nivel de combustible.
- Lectura de fallas.
- Tensión de batería.
- Velocidad.
- Temperatura.
- Lectura de voltaje.
- Temporización.
- Presión de aceite.
- Lectura de corriente.

Protecciones:

Todas las fallas son visualizadas en pantalla, lo que permite informar rápidamente cualquier tipo de fallo o avería pudiendo así poder dar respuesta inmediata a cualquier solicitud. En aquellos casos de causa mayor el sistema ejecuta la parada automática del motor. El equipo está hábil para protegerse de las siguientes fallas:

- Paro de emergencia.
- Baja presión de aceite.
- Bajo nivel de batería.
- No arranque.
- Sobrevelocidad.
- Alta temperatura del agua.
- Bajo nivel de combustible.

	Alta y baja frecuencia de generación. • Sobre carga del generador. • Protección de corto circuito. Dimensiones y peso: Largo: 2.08 x 0.96 ancho x 1.42 alto mts. • Peso: 1,090 Kgs.		
	Más 16 % ITBIS		2,062.07
	Total General		US\$14,950.00
1	Transfer switch automático (sin instalación).	795.00	795.00
	Total General (Impuestos incluidos)		US\$795.00
1	Tanque de combustible de 200 gls. con sus accesorios y trampa de agua (sin instalación).	610.00	610.00
	Total General (Impuestos incluidos)		US\$610.00

Condiciones de ~, ~g6/C. Tiempo de entrega: Inmediata. Garantía: Un (1) año, 1000 horas en servicio de emergencia ó 4000 horas en servicio continuo (PRIME), lo que ocurra primero.

SAN MIGUEL & CIA. C. por A., cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
1	Planta eléctrica marca GRESAN modelo DPWAS 50LE de 47.kw, 120/240V. 1PH, súper-silenciosa. Reconectable. Grupo formado por un conjunto motor-generador montado sobre bancada electrosoldada, de perfil de acero, terminada con imprimación fosfatante y pintura de acabado. El alternador esta directamente acoplado al motor en las envolventes, según normas SAE. El motor se fija al volante mediante discos de acero, que le dan flexibilidad. Este montaje garantiza una perfecta alineación y la ausencia de vibraciones. El motor se fija a la bancada mediante amortiguadores antivibratorios. • Motor: marca PERKINS, modelo 1103-33TG1. Fabricación inglesa. • Diesel de cuatro tiempos con inyección directa. • Fabricante: Perkins. • No. de cilindros: 3cl. • Cilindrada: 3.300 c.c. - Aspiración: atmosférica. • Refrigeración: por agua. • Velocidad: 1800 rpm. • Capacidad deposito de combustible: 124 litros. Sistema de refrigeración: • Refrigerado por agua en circuito cerrado con deposito expensor incluido en el radiador. Radiador tropicalizado y ventilador soplante con protector. Preparado para trabajar con temperatura ambiente de hasta 53°C.	13,275.86	13,275.86

Sistema de lubricación:

- Lubricación forzada mediante bomba de engranajes. Filtros de aceite.

Sistema de admisión:

- Admisión natural mediante filtro de aire seco.
- Caudal de aire aspirado: 2,49/2,90 m³min.

Sistema de inyección:

- Mediante bomba de inyección rotativa con regulador mecánico. Filtro de gasoil y filtro decantador.

Sistema eléctrico:

- Equipo de arranque de 12 V. Motor de arranque axial. Batería 12 V 75 Ah. Alternador de carga de batería de 55 Amp. Manoscontacto de presión de aceite y termoscontacto de temperatura de motor.

Sistema de protección:

- Parada automática de motor por defecto de presión de aceite, falta de combustible, exceso de temperatura y defecto en la carga de la batería.

Sistema de escape:

- Conjunto pa a la aminoración de ruidos conteniendo tubo flexible, abrazaderas silenciosas tipo residencial.
- Generador: marca Stamford. Fabricación Inglesa. Generador sincrónico, sin escobillas, con salida de 12 hilos que permiten la reconexión a cualquier tensión existente. Autorregulado mediante una unidad de control automático de voltaje (AVR), que proporciona una tensión con una variación de + / -1,5%.
- Presenta un aislamiento de clase II, con todos los componentes de los bobinados impregnados con una resina de poliéster que los hace resistentes a ácidos y aceites. La protección es IP 23. Este alternador cumple con las normas BS 5000, VDE 0530, UTE 5100, NEMA MG 1-22, CMA IEC 34, CSA 22,2 y AS 1359.

Peso y dimensiones:

- Alto: 227 Cms.
- Ancho 105 Cms.
- Largo: 140 Cms
- Peso: 1370 kg.
- Placa: DIESELMATIC E 05

	La placa esta equilibrada con pulsador de parada. Sistema mantenedor de baterías de 2 A. Piloto señalización de batería. Señal acústica en caso de averías. Sistema de alarma óptico por defecto de presión de aceite, exceso de temperatura y/o sobrecarga. Selecciona el funcionamiento del grupo de forma manual i automático. En funcionamiento manual la parada se realiza mediante pulsador, mientras que el arranque y la maniobra se realizan mediante un selector. El selector permite las funciones de desconectado, servicio automático, servicio manual y prueba Cuadro eléctrico: • Amperímetro. • Frecuencímetro. • Voltímetro. • Voltímetro de batería. • Conmutador de red grupo. • Interruptor magneto térmico. • Tarjeta vigilancia trifásica. • Cuenta horas. • Reloj temperatura motor. • Reloj presión aceite. • Seta de emergencia.		
	Más 16 % ITBIS		2,124.14
	Total General		US\$15,400.00
Condiciones de pago: 50% con la orden, 50% con la entrega. Tiempo de entrega: 12 días de orden. Garantía: 1 año o 1,500 horas. Los precios ofertados incluyen transporte en el perímetro de la ciudad de Santo Domingo			
1	Transfer automático 300 a 1~J)~ • 1F 120/240V, 3H, 60Hz, 38x28x12", N1. • 2 contactores Hyundai HMC-300, 350" AC. • 4 temporizados (JDFN, TDNE, TDEC, TDES) JK. • 1 sensor de alto y bajo voltaje JKN. • 2 luces piloto (Normal-Emerg.) JKN. • 1 enclavamiento mecánico. • Enclavamiento eléctrico, ACC de control embarrado y conectores para 100% carga.	43,965.52	43,965.52
	Más 16% ITBIS		7,034.48
	Total General		RD\$51,0100.00
Condiciones de ~,;~g50% con la orden, 50% con la entrega. Tiempo de entrega: 7 días de orden.			
1	Tanque de combustible de 250 galones con kit trampa • Tola 3/32. • Con antioxido de aluminio. • Cuadrado. • Con base de 12'. • Trampa de agua transparente.	19,913.79	19,913.79
	Más 16% ITBIS		3,186.21
	Total General (Impuestos Incluidos)		RD\$23,100.00

Condiciones de pago: Contado. Tiempo de entrega: 4-5 días de orden.			
10	Tubo flexible L.T. tie 2	169.00	1,690.00
2	Conectores L.T. recto de 2"	221.00	442.00
300	Alambre de cobre ST 1/0	91.00	27,300.00
	Subtotal		29,432.00
	Más 16 % ITBIS		4,706.12
	Total General		RD\$34,141.12
Condiciones de pago: Contado. Tiempo de entrega: Inmediata.			

EQUIPOS DIESEL, S. A., cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
1	Grupo electrógeno marca MASSEY FERGUSON modelo MF-53KW-CAE, totalmente nuevo, fabricado en Irlanda del Norte, Reino Unido. Este equipo esta montado en chasis de acero estructural, sobre amortiguadores de vibración, dentro de caseta para intemperie con aislamiento de ruido. El sistema propuesto cumple con normas internacionales de calidad mecánica, eléctrica y ambiental: ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000, NEMA MG-1/22 y Directiva 2000/14/EC Nivel 2 de la Unión Europea. Especificaciones Técnicas: • Potencia: 53 KW. • Motor: SisuDiesel 320 DSRG; 3 cilindros en línea turbocargado. • Generador: Newage Stamford. • Frecuencia: 60 Hz - 120/208V Trifásico/Reconectable. • Tanque de combustible integrado para 17 horas de funcionamiento. • Caseta aislante para intemperie: 67 dBA a distancia de 7m al 75% de potencia nominal. • Flujo sistema de enfriamiento: 110.9 m3/min; diseñado para temperatura ambiente superior a 50°C. Panel de Control INSIGHT 3000 con las siguientes características: • Lectura de velocidad de motor. • Temperatura aceite lubricante / líquido refrigerante: expresados en psi, kPa ó Bar. • Horómetro: actual / acumulado. • Voltímetro: línea-línea / línea-neutro. • Amperímetro: fase individual / promedio. • Frecuencia. • Montado sobre aislamientos de vibración. Sistemas de alarma / protección: • Alta temperatura de líquido refrigerante. • Falla en sistema de arranque.	17,680.00	17,680.00

	• Baja presión de aceite lubricante. • Alto/bajo voltaje de batería. • Alta/baja velocidad de motor. - Alta/baja corriente, voltaje y excitación.		
	Total General (Impuestos incluidos)		US\$17,680.00
Condiciones de pago: Contado. Tiempo de entrega: Inmediata. Garantía: 1 año sill limite de horas. Incluye: ITBIS, Batería con cargador, puesta en marcha, transporte. Servicios disponibles: Instalación, plan de mantenimiento programado, línea de emergencia 24 horas, repuestos.			
30	Pies tubería LT	156.25	1,562.50
2	Conectores recto LT	218.75	437.50
1	Accesorio instalación tanque de combust.	10,200.00	10,200.00
1	Transfer switch de 300 amp.	45,200.00	45,200.00
1	Tanque de combustible de 250 gls.	21,250.00	21,250.00
300	Pies de alambre # 1/0	92.50	27,750.00
	Subtotal		106,400.00
	Más 16% ITBIS		17,024.00
	Total General		RD\$123,424.00

PRAMAC CARIBE, C. por A., cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
1	Planta eléctrica modelo GSA 65 silenciosa, de 55 Kw. / 55 Kva. Potencia en emergencia, monofásico, voltaje de operación 240-120 volt. 60 hz, 1800 rpm, 4 cilindros, diesel, enfriada por agua. Motor: Fabricante: Deutz. • Lugar de origen: Alemania. • Modelo: F4M 2012. • Cilindrada: 4 en línea. • Tipo de enfriamiento: por agua. • Inyección: directa. Consumo 75% carga: 2.85 gal. Generador: • Fabricante: Newage Stamford. • Lugar de origen: Inglaterra. • Modelo: UCI 224 F. No. de polos: 4 • Tipo de regulación: Electrónica (+/- 1.5%). • Excitación: auto excitado. • Tipo de conexión: 12 hilos. Sistema de control: Nuestros equipos cuentan con un sistema automático de control digital, siendo esta la mas innovadora de las tecnologías de procesamiento de datos, que le permite visualizar en una pantalla de cristal líquido los siguientes parámetros: Lectura de voltaje AC/DC. • Lectura de corriente. • Lectura de frecuencia. Cuenta horas. • Nivel de carburante.	17,068.96	17,068.96

	• Factor de potencia. • Velocidad. • Temperatura. • Presión de aceite. • Lectura de potencia. • Lectura de fallas. Protecciones: Todas las fallas son distinguidas por alarmas sonoras (ejecutando paradas en caso de ser necesario) y visualizadas en pantalla, lo que permite detectar rápidamente cualquier tipo de avería, eficientizando la respuesta de nuestro equipo técnico ante cualquier eventualidad. Nuestro equipo está habilitado para protegerse de las siguientes fallas: • Baja presión de aceite. • Alta y baja temperatura del motor. Sobre carga por generador. • Protección corto circuito. • Bajo nivel de batería. • Bajo nivel de combustible. • Alto y bajo voltaje de generación. • Alta y baja frecuencia de generación. Sobre velocidad. • Protección diferencial. Pato de emergencia. Dimensiones y peso: • Largo: 78.7 pulg. • Ancho: 29.5 pulg. • Alto: 47.4 pulg. • Peso: 2,084 lbs. Componentes generales: • Cargador de baterías y mantenedor de batería. Tanque de combustible integrado de 25.1 gal. Silenciador residencial. Rellenado de combustible externo a la cabina.		
	Más 16 % ITBIS	2,731.03	
	Total General	US\$19,800.00	
Condiciones de pago: Contado. Tiempo de entrega: Inmediata. Garantía: 1 año ó 1,500 horas. Lo que ocurra primero. Transporte: En Santo Domingo está cubierto por Pramac Caribe de piso a piso.			
300	Pies de alambre de cobre 2/0 AWG. THW 000 V	124.00	37,200.00
1	Tubo PVC SDR-26 de 2 x 19 pie	440.00	440.00
2	Adaptadores hembra de 2	60.00	120.00
2	Curva PVC de 2	50.00	100.00
10	Pie de tubería flexible L.T. de 2	235.00	2,350.00
2	Conector L.T. recto de 2	351.00	702.00
1	01-Interruptor de transferencia automático de 300AMP, 1 phasse, 250 V.	87,500.00	87,500.00
1	Filtro trampa de agua con kit instalación completo	5,000.00	5,000.00
1	Tanque de combustible de 250 galones	19,900.00	19,900.00

	Subtotal		153,312.00
	Más 16 % ITBIS		24,530.00
	Total General		RD\$177,842.00

CONSIDERANDO: Que la empresa **ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S. A.**, invitada a participar en el presente concurso, no presentó propuesta.

CONSIDERANDO: Que la evaluación realizada por el Ing. Fausto Abreu de la Unidad de Remodelación y Adecuación de Oficinas Civiles, arrojó como resultado que la propuesta más conveniente para la adquisición de la planta eléctrica a instalarse en el edificio de la Oficina del Estado Civil de la 6ta. Circunscripción del Distrito Nacional, es la presentada por **EQUIPOS DIESEL, S. A.**, por cumplir con los requerimientos técnicos y ofertar una planta de mayor capacidad que la solicitada en un precio aceptable.

CONSIDERANDO: Que la ley Electoral No. 275/97 y sus modificaciones, en su Artículo 6, literal g) faculta a la Cámara Administrativa a “disponer todo lo relativo a la adquisición, la preparación y el suministro del equipo y los impresos, materiales y útiles de todo género que sean necesarios para la ejecución de la presente ley y para el buen funcionamiento de las juntas y colegios electorales”.

Esta Comisión de Licitaciones, válidamente reunida, resuelve, por **unanimidad de votos**, adoptar la siguiente:


Resolución Número Uno (1):

SUGERIR como al efecto **SUGIERE**, adjudicar a la empresa **EQUIPOS DIESEL, S. A.**, la adquisición de **UNA (1) PLANTA ELECTRICA DE 53 KW**, marca **Massey Ferguson, modelo MF-53KW-CAE**, para ser instalada en la Oficina del Estado Civil de la 6ta. Circunscripción del Distrito Nacional, por un valor total de **Diecisiete Mil Seiscientos Ochenta Dólares con 00/100 (US\$17,680.00) IMPUESTOS INCLUIDOS**. (No incluye instalación)


Resolución Número Dos (2):

SUGERIR como al efecto **SUGIERE**, adjudicar a la empresa **EQUIPOS DIESEL, S. A.**, la adquisición de **UN (1) TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 250 GALONES, UN TRANSFER SWITCH** y los materiales y accesorios cotizados en su oferta S/N del 9 de octubre del 2000 a ser utilizados en la instalación de la nueva planta eléctrica a ser instalada en la Oficina del Estado Civil de la 6ta. Circunscripción del Distrito Nacional, por un valor total de **Ciento Veinte y Tres Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos con 00/100 (RD\$123,424.00) IMPUESTOS INCLUIDOS**.

Siendo las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde (3:45 P.M.) del día, mes y año supra indicados, se levanta esta acta, la cual leen los presentes y en señal de conformidad la firman al pie.




DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ
Presidente



LIC. LEONARDO GARCÍA
Miembro-Secretario



DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ
Miembro



DR. LUÍS RAMÓN CORDERO GONZÁLEZ
Miembro

