



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÁMARA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
 COM. SIC. DE LICITACIONES
 J.C.E.

2010 APR 19 P 12:19

[Firma manuscrita]

ACTA NÚMERO 121/2010.-

**ACTA DE SESIÓN DE LA CÁMARA ADMINISTRATIVA
 CELEBRADA EL DÍA CATORCE (14) DE ABRIL DEL AÑO 2010**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día catorce (14) del mes de abril del año dos mil diez (2010), siendo las seis horas y veinte minutos de la tarde (6:20 P.M.), la Cámara Administrativa de esta Junta Central Electoral se reunió en su local de la Avenida 27 de Febrero esquina Luperón, con la asistencia de los señores Magistrados **DR. ROBERTO ROSARIO MÁRQUEZ**, en su calidad de Presidente; **DR. CÉSAR FRANCISCO FÉLIZ FÉLIZ**, Miembro; **DR. JOSÉ ÁNGEL AQUINO RODRÍGUEZ**, Miembro; asistidos por la **DRA. FLOR ALBA SANZ GALAY**, Secretaria; para tratar la siguiente agenda:

CONOCIMIENTO DEL ACTA DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL NO. 094/2010, de fecha 13-04-10, relativa a la compra de DOS (2) AIRES DE PRECISIÓN DE 10 TONELADAS, los cuales serán utilizados en la habilitación del Centro de Cómputos que funcionará como backup en el municipio de La Romana, en el marco de la celebración de las Elecciones Congresuales y Municipales del 16 de mayo del año 2010.

Comprobada la asistencia de todos los Miembros de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, su Presidente declaró abierta la Sesión.

DESARROLLO:

I. ACTA DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL.

El Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Cámara Administrativa, inició la sesión, la cual tiene como único punto de agenda el conocimiento del Acta de la Comisión de Licitaciones de la Junta Central Electoral No. 094/2010 de fecha trece (13) de abril de 2010. Acto seguido, los Magistrados Dr. César Francisco Félix Félix y el Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, procedieron a exponer sus puntos de vista sobre el tema.

Luego de un intercambio de impresiones entre los Miembros de la Cámara Administrativa, y dando cumplimiento a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Concesiones, con modificaciones de la Ley 449-06, vista el Acta de la Comisión de Licitaciones, que copiada textualmente expresa lo siguiente:

ACTA DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES No. 094-2010. En la oficina de la Comisión de Licitaciones, sito en la Av. Gregorio Luperón No.118, Zona Industrial de Herrera, siendo las tres horas de la tarde (3:00 P.M.) del día trece (13) del mes de abril, del año dos mil diez (2010), se reunieron los miembros de la referida Comisión, señores: DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ, Presidente, DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ, Miembro, DR. LUÍS RAMÓN CORDERO GONZÁLEZ, Miembro y el LIC. LEONARDO GARCÍA, Miembro-Secretario, todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el Presidente de la misma.

El Presidente de la Comisión de Licitaciones, DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que el LIC. GUARÍNO CRUZ, Asesor Legal de esta Comisión, presentó excusas para ausentarse y que esta reunión se desarrollará sin su presencia, la cual ha sido convocada para conocer y decidir sobre la siguiente:

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

AGENDA:

- a) Conocimiento del **Expediente No. 2010-00508**, relativo a la compra de **DOS (2) AIRES DE PRECISIÓN DE 10 TONELADAS**, los cuales serán utilizados en la habilitación del Centro de Cómputos que funcionará como backup en el municipio de La Romana, en el marco de la celebración de las Elecciones Congresuales y Municipales del 16 de mayo del año 2010.
- b) Tratar cualquier otro asunto de interés.

El Presidente informó que la Institución tenía que abocarse a la programación y ejecución de las compras, conforme a la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006) y su modificación contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (6) de diciembre del dos mil seis (2006) y al manual de procedimiento de la Junta Central Electoral.

VISTA: La comunicación DCS No.333-2010 fechada el veintinueve (29) de marzo del 2010, a la firma del Lic. Jorge Valdez, Encargado de la División de Compras y Suministros, en la que remite a la Comisión de Licitaciones, el expediente No. 2010-00508, correspondiente a la compra de Dos (2) Aires de Precisión de 10 toneladas, los cuales serán utilizados en el Centro de Cómputos que funcionará como backup en el municipio de La Romana.

VISTA: La copia de la comunicación OCA. 1024/2010 de fecha veinte (20) de febrero del 2010, a la firma del Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Cámara Administrativa, dirigida al Lic. Jorge Valdez Cuevas, Encargado de la División de Compras y Suministros, en la que le comunica que en su sesión de fecha diecinueve (19) de febrero del 2010 (acta No. 041/2010), resolvió, entre otros asuntos, aprobar para cotizar la compra de Dos (2) aires de Precisión de 10 toneladas, para ser utilizados en la habilitación del Centro de Cómputos que funcionará como backup en el municipio de La Romana, en el marco de la celebración de las Elecciones Congresuales y Municipales del 16 de mayo del año 2010. (Original se encuentra en la Orden de Compras No. 2010-00330, según nota de la División de Compras).

VISTA: El acta Núm.067/2010 de fecha diez (10) de marzo del 2010, en la que la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, aprueba la declaratoria de un procedimiento de urgencia, para la adquisición de todos los materiales, equipos, servicios y procesos a contratar en el marco de la celebración de las Elecciones Generales Ordinarias Congresionales y Municipales del año 2010.

VISTO: El requerimiento No. 2010-00500 de fecha dieciséis (16) de marzo del año 2010, del Ing. César Antonio Pineda Garrido, Encargado Interino de la Sección de Almacén, para tramitar la compra de los equipos objetos del presente procedimiento.

VISTA: La solicitud de cotización No. 2010-00508, cursada por la División de Compras y Suministros, en fecha dieciséis (16) de marzo del 2010, a las empresas: **CENTRALION DOMINICANA, S. A., UNITRADE SRL, SINERGIT, S. A., SOLUCIONES GLOBALES, S. A., SNMP NETWORK, S. A., TECHPOINT, C. por A., POWER PLACE DOMINICANA, NETXAR TECHNOLOGIES, S. A., ISISA y SERVINETWORK-COM3, S. A.**

VISTAS: Las cotizaciones presentadas por las empresas: **CENTRALION DOMINICANA, S. A., UNITRADE SRL, SINERGIT, S. A., SOLUCIONES GLOBALES, S. A., SNMP NETWORK, S. A., TECHPOINT, C. por A., POWER PLACE DOMINICANA y NETXAR TECHNOLOGIES, S. A.**

VISTA: La comunicación CL-380/10 de fecha treinta (30) de marzo del 2010, en la que la Comisión de Licitaciones solicita al Lic. Miguel Ángel García y al Ing. Franklin Frías, Administrador General y Director de la Dirección de Informática, respectivamente, la

evaluación de las propuestas presentadas por los participantes en el concurso para la adquisición de Dos (2) Aires de Precisión de 10 toneladas, los cuales serán utilizados en la habilitación del Centro de cómputos que funcionará como backup en el municipio de La Romana, en el marco de la celebración de las Elecciones Congresuales y Municipales del 16 de mayo del año 2010.

VISTO: El oficio DI-10-04-69 de fecha doce (12) de abril del 2010, del Lic. Miguel Ángel García y el Ing. Franklin Frías Abreu, Administrador General y Director de la Dirección de Informática, respectivamente, dirigido al Dr. Pedro Víctor González, Presidente de la Comisión de Licitaciones y al Lic. Leonardo García, Miembro y Secretario de la misma, en el que detallan las consideraciones técnicas sobre las propuestas presentadas para la adquisición de Dos (2) Aires de Precisión de 10 toneladas, los cuales serán utilizados en la habilitación del Centro de Cómputos que funcionará como backup en el municipio de La Romana, en el marco de la celebración de las Elecciones Congresuales y Municipales del 16 de mayo del año 2010.

VISTA: La Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de Agosto del año dos mil seis (2006), y sus modificaciones contenidas en la Ley 449-06, el decreto No. 490 de fecha treinta (30) de Agosto del año dos mil siete (2007), reglamento de la citada Ley.

VISTA: La Ley Electoral No. 275/97, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año mil novecientos noventa y siete (1997) y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: Que el objetivo principal de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL es garantizar que las compras y contrataciones estén ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para los oferentes.

CONSIDERANDO: Que las cotizaciones presentadas por las empresas participantes en este concurso fueron las siguientes:

CENTRALION DOMINICANA, S. A., cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
1	Sistema de aire de precision de 31KW/9 Ton.s APC InToom 31KW, Air Cooled, Model PA311U-BAEE0-H •w/Standard Upflow. •w/Voltage 208/3Ph/60Hz. •w/Single Refrigerant Circuit. •w/ Main Disconnect. •w/Smoke Detector. •w/Standard EC Fan Motor. •w/Reheat & Humidification 208V/3Ph/60Hz. •w/ 4" 30% Filters. •w/InRoom Advanced Microprocessor. •w/Network Card. •(1) InRoom Condenser, 95 (35C), 208V/3Ph60Hz. Notes: 1. La unidad usa refrigerante R407c. 2. Condensadora para 95F de temperatura exterior.	1,640,310.00	1,640,310.00
2	APC InRoom Star Up Services 7x24 with OHE y mantenimiento preventivo semestral por un año.	156,220.00	312,440.00
	Subtotal		1,952,750.00
	Más 16 % ITBIS		312,440.00
	Total General		RD\$2,265,190.00

Condiciones de pago: 50% con la orden, 50% con la entrega. Tiempo de entrega: 8 a 10 semanas después de la orden y el primer pago. Garantía: Por un año, respuesta 7x24 por una.

UNITRADE SRL, cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
21	UNIFLAIR Precision Air Conditioning •Direct expansion air-cooled unit, upflow with BCF (backward curve fans). •Cooling capacity: 38.3Kw (10.94 tons)-208-230/3/60Hz. •Air flow configuration: 1-Suction from the front. •Microprocessor Control: L-UG40 with local user terminal. •Refrigerant gas desing options: G-R410A. •Version: D-Cooling and humidification (D). •Air filter: 1-EU4 filter. •Condenser accessories: 1-No built-in LT condenser fan speed ctrl. •Accessories: A-Standard humidificator. •Electrical heating: 0-No electrical heating. •Thermoacoustic insulation: 0-Standard insulation. •Packing: W-Wooden case packing. •Special request: E-E-STD UNIFLAIR Spagnolo. •21CD122CDZ. B-Remote user terminal. •21AS102CDZ. Serial adaptor RS485. •21SA020CDZ. J2-Water leak detector. •21TU010DZ. J2-Ambient temprature and humidity. •30CAP1802P. P0231-CAP1802P.	31,000.00	62,000.00
	Subtotal		62,000.00
	Más 16 % ITBIS		9,920.00
	Total General		US\$71,920.00

Condiciones de pago: 50% con la orden y 50% con la entrega. Tiempo de entrega: 10 a 11 semanas luego de recibir orden. Garantía: 1 año contra desperfecto.

SINERGIT, S. A., cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
2	Sistema Control Ambiental Liebert modelo DS de 10.0-tons, expansión directa, descarga hacia arriba, unidad Evaporadora-Manejadora modelo VS035ASC0EI641A, 3-fases, 208VAC/60Hz, c/Compresores Scroll, Front Return Grille, 3-Stage electric Reheat 10kW, Infrared Humidifier, Refrigerante R-407C, Locking Disconnect, Large Display & Fan Motor 5 0HP.	26,331.71	52,663.41
2	Condensador "Liebert" Condenser, modelo DCDF205-Y, trifásico, 208VAC con Fan Speed Control y Disconnect Switch.	6,527.80	13,055.61
2	Network Interface Card-Tarjeta de Red, OC WebCard (OCWEB-LBDS): SNMP compatible y Web Server. No incluye configuración ni puesta en servicio tarjeta red.	863.41	1,726.83
2	Upflow Plenum 24" w/Front Grille.	1,506.34	3,012.68
2	Sensor deteccion de agua de punto: LT410 point leak sensor QTY 1 per unit.	189.27	378.54
	Subtotal		70,837.07
	Más 16 % ITBIS		11,333.93
	Total General		US\$82,171.00

Condiciones de pago: 60% contra orden de compra y 40% contra entrega de los equipos. Tiempo de entrega: De 11 a 12 semanas después de puesta la orden de compras. Garantía: 1 año en partes solamente sobre defectos de fábrica. No incluye servicios ni mantenimiento preventivo ni correctivo.

SOLUCIONES GLOBALES, S. A., cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
2	Aire de precision INROOM 10 tonelada.	35,975.21	71,950.42
2	Servicios técnicos Star Up, configuración y materiales instalación.	3,042.91	6,085.82
	Subtotal		78,036.24
	Más 16 % ITBIS		12,485.79
	Total General		US\$90,522.03

Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: 4 a 5 semanas. Garantía: 1 año.

SNMP NETWORK, S. A., cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
2	Sistema Control Ambiental Liebert modelo DS de 10.0-tons, expansión directa, descarga hacia arriba, unidad Evaporadora-Manejadora modelo VS35ASC0EI641A, 3-fases, 208VAC/60Hz, c/Compresores Scroll, Front Return Grille, 3-Stage electric Reheat 10kW, Infrared Humidifier, Refrigerante R-407C, Locking Disconnect, Large Display & Fan Motor 5 OHP.	28,879.30	57,758.60
2	Condensador "Liebert" Condenser, modelo DCDF205-Y, trifásico, 208VAC con Fan Speed Control y Disconnect Switch.	7,159.37	14,318.74
2	Network Interface Card-Tarjeta de Red, OC WebCard (OCWEB-LBDS): SNMP compatible y Web Server. No incluye configuración ni puesta en servicio tarjeta redd.	946.95	1,893.90
2	Upflow Plenum 24" w/Front Grille.	1,652.08	3,304.16
2	Sensor detección de agua de punto: LT410 point leak sensor QTY 1 per unit.	207.58	415.16
2	Puesta en servicio (por unidad), ciudad Santo Domingo.	749.00	1,498.00
	Subtotal		79,188.56
	Más 16 % ITBIS		12,670.17
	Total General		RD\$91,858.73

Condiciones de pago: A convenir, preferiblemente 70% con la orden y el 30% con los equipos estén en sus almacenes. Tiempo de entrega: Aproximadamente entre 15 a 17 semanas después de recibida la orden. Garantía: 1 año en partes solamente sobre defectos de fabrica. No incluye servicios ni mantenimientos preventivos ni correctivos.

TECHPOINT, C. por A., cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
2	Sistema de Aire de Precision de 31KW/9 Ton's APC Inroom 31KW, DX Air Cooled, Model PA311U-BAEE0-H. •Standard Upflow. •Voltage 208v/3Ph/60Hz. •Single Refrigerant Circuit. •Main Disconnect. •Smoke Detector. •Standard EC Fan Motor. •Reheat & Humidification 208V/3Ph/60Hz. •4" 30% Filters. •InRoom Advanced Microprocessor. •Network Card. •(1) InRoom Condenser, 95 F (35C) 208V/3Ph/60Hz. Notas: •La unidad usa refrigerante R407c. •Condensadora para 95F de temperatura exterior.	28,879.30	57,758.60
	Subtotal		79,188.56
	Más 16 % ITBIS		12,670.17
	Total General		US\$91,858.73

Condiciones de pago: 50% con la orden de pago, 50% con la entrega del proyecto. Tiempo de entrega: No indica. Tiempo de entrega: No indica.

C.F.F.

POWER PLACE DOMINICANA, cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
2	Aire de precision INROOM 10 tonelada.	45,395.48	90,790.96
2	Servicios técnicos Star Up, configuración y materiales instalación.	3,600.00	7,200.00
	Subtotal		97,990.96
	Más 16 % ITBIS		15,678.56
	Total General		US\$113,669.52

Condiciones de pago: 75% con la orden, 25% con la. Tiempo de entrega: De 3 a 4 semanas después de la orden de compra. Garantía: 2 años en piezas y servicios.

NETXAR TECHNOLOGIES, S. A., cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
2	<p>Aire de precision Liebert Liebert Model VS035ASC0E1623A, 208 Volts, 60Hz, 3 Phase Liebert DS Precision Cooling Systems: Nominal kW (10 ton) air Cooled Upflow System, with a net sensible cooling capacity of 30.6 kW (120,100BTUH) at 72°F, 50% RH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 gauge, welded frame, with Autophoretic coating. Frame can be field separated into three sections for transport through small areas. • 100% Front Service Access. • Supply air exits to of cabinet, rear throw and 4" filters, MERV 8 rating. • Centrifugal blower, minimum 200,000 hours L3 permanently lubricated pillow-block bearings. • Static regain duct attached to bottom of blower. • 3 HP Open Drip Proof NEMA Premium Efficiency y Motor. • Dual fixed-pitch motor sheaves, dual fixed-pitch fan pulleys, dual belts and automatic belt-tensioning system. 5-year warranty on belts, sheaves, pulleys, and fan bearings. • Infrared Humidifier whit automatic flush cycle. Capacity of 11 lbs/hr. • Three-stage. Finned tubular, 304/304 stainless steel electric reheat with a capacity of 10 KW. • Two (2) Independent Scroll Compressors. • A-frame Evaporator coil with stainless steel drainpan. • R-407C refrigerant, Field supplied and field charged on air-cooled units. • iCOM control with Large Display. • Non-Locking Disconnect Switch. • High Temperature Sensor, shuts down unit at 125F. • Smoke Sensor with unit alarm and shutdown. • Intellislot Web Card (IS-WEBLBDS). • Liebert manufactured outdoor Fan-Speed Condenser, Model DCDF205-Y, designed for 95 F outdoor ambient. • Fan-speed control on condenser for operation to -20F (-28.9C). 208/230 volts 3 ph 60 Hz power supply. Condenser disconnect switch. 	58,121.07	104,242.14
2	Star Up	1,907.41	3,814.82
	Subtotal		108,056.96
	Más 16 % ITBIS		17,289.11
	Total General		US\$125,346.07

Condiciones de pago: 50% con la orden, 50% contra entrega. Tiempo de entrega: 9 semanas aprox., luego de ser puesta la orden. Garantía: 1 año dada por el fabricante.

CONSIDERANDO: Que las empresas **ISISA** y **SERVINETWORK-COM3, S. A.**, invitadas a participar en el presente concurso, no presentaron propuestas.

CONSIDERANDO: Que la evaluación realizada por la Dirección de Informática, arrojó los resultados que se muestran en el cuadro que se resume a continuación:

CUADRO COMPARATIVO QUE MUESTRA LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y LAS OFERTAS ECONÓMICAS EN RD\$ A LA TASA DE RD\$36.50 POR DÓLAR
(Para fines de evaluación se utiliza el tipo de cambio para la venta del Banco de Reservas a la fecha 13/4/2010)

Oferentes	Resultado Evaluación	Propuesta Económica
Centralion Dominicana	*Cumple	2,265,190.00
Unitrade	No Cumple	2,625,080.00
Sinergit	Cumple	2,999,241.14
Soluciones Globales	Parcialmente	3,304,054.10
SNMP Network	Cumple	3,352,843.65
Techpoint	*Cumple	3,912,216.00
The Power Place	Parcialmente	4,148,937.48
Netxar Technologies	Cumple	4,575,131.56

***CONSIDERANDO:** Que de acuerdo al informe de evaluación de la Dirección de Informática, las empresas: **Centralion Dominicana y Techpoint**, están ofertando unidades con capacidad de Nueve (9) toneladas, en lugar de diez (10) como se requirió a todos los proponentes.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al cuadro comparativo de las cotizaciones presentadas por los oferentes, que acompaña el informe de la evaluación hecha por la Dirección de Informática, la empresa: **Netxar Technologies**, no indica en su propuesta la capacidad de las unidades que están ofertando.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al informe de evaluación de la Dirección de Informática las empresas: **SnmP Network y Sinergit**, están ofertando unidades con capacidad de diez (10) toneladas, tal y como se requirió a todos los proponentes.

CONSIDERANDO: Que la propuesta presentada por **Sinergit**, representa la de menor precio de todas las que cumplen con el requerimiento y ofertan unidades de diez (10) toneladas que fue la capacidad que se requirió mediante la solicitud de cotización No. 2010-00508, cursada por la División de Compras y Suministros en fecha dieciséis (16) de marzo del 2010, a todas las empresas participantes en el presente concurso.

CONSIDERANDO: Que fundamentada en la declaratoria de urgencia, hecha por la Cámara Administrativa, la División de Compras y Suministros de la Junta Central Electoral, decidió realizar bajo la modalidad de Comparación de Precios, el concurso para la adquisición de **DOS (2) AIRES DE PRECISIÓN DE 10 TONELADAS**, los cuales serán utilizados en la habilitación del Centro de Cómputos que funcionará como backup en el municipio de La Romana, en el marco de la celebración de las Elecciones Congresuales y Municipales del 16 de mayo del año 2010.

CONSIDERANDO: Que la Ley Electoral No. 275/97 y sus modificaciones, en su Artículo 6, literal g) faculta a la Cámara Administrativa a **“disponer todo lo relativo a la adquisición, la preparación y el suministro del equipo y los impresos, materiales y útiles de todo género que sean necesarios para la ejecución de la presente ley, y para el buen funcionamiento de las juntas y colegios electorales”**.

Esta Comisión de Licitaciones, válidamente reunida, resuelve, por **unanimidad de votos**, adoptar la siguiente:

Resolución Única:

SUGERIR como al efecto **SUGIERE**, adjudicar a la empresa **SINERGIT, S. A.**, la adquisición de **DOS (2) AIRES DE PRECISIÓN DE 10 TONELADAS**, los cuales serán utilizados en la habilitación del Centro de Cómputos que funcionará como backup en el municipio de La Romana, en el marco de la celebración de las Elecciones Congresuales y Municipales del 16 de mayo del año 2010, por un valor total de **Ochenta y Dos Mil Ciento Setenta y Un Dólar con 00/100 (US\$82,171.00)**. IMPUESTOS INCLUIDOS.

Siendo las cuatro horas y cinco minutos de la tarde (4:05 P.M.) del día, mes y año supra indicados, se levanta esta acta, la cual leen los presentes y en señal de conformidad la firman al pie. (FIRMANTES), DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ, Presidente, DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ, Miembro, DR. LUÍS RAMÓN CORDERO GONZÁLEZ, Miembro y el LIC. LEONARDO GARCÍA, Miembro-Secretario.


LA CÁMARA ADMINISTRATIVA DECIDE: Asentar como vista y aprobar la Resolución contenida en el Acta de la Comisión de Licitaciones de la Junta Central Electoral No. 094/2010 de fecha trece (13) de abril de 2010, en el sentido siguiente:

UNICO: Aprobar adjudicar a la empresa **SINERGIT, S. A.**, la adquisición de **DOS (2) AIRES DE PRECISIÓN DE 10 TONELADAS**, los cuales serán utilizados en la habilitación del Centro de Cómputos que funcionará como backup en el municipio de La Romana, en el marco de la celebración de las Elecciones Congresuales y Municipales del 16 de mayo del año 2010, por un valor total de **Ochenta y Dos Mil Ciento Setenta y Un Dólar con 00/100 (US\$82,171.00)**. IMPUESTOS INCLUIDOS.


Esta decisión fue tomada a unanimidad de votos.

Siendo las seis horas y cincuenta minutos de la tarde (6:50 P.M.) y no habiendo otro tema en la agenda, el Presidente de la Cámara Administrativa declaró cerrada la sesión.


Dr. Roberto Rosario Márquez
Presidente


Dr. César Francisco Félix Félix
Miembro


Dr. José Ángel Aquino Rodríguez
Miembro


Dra. Flor Alba Sanz Galay
Secretaria